


PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY

v km úpravy 0,133 00 ÷ 0,182 93 (resp. 0,132 00 ÷ 0,181 70)



PRACOVNÍ POSTUP:





- PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY JE NAVRŽENO v km úpravy 0,133 00 ÷ 0,182 93 (resp. 0,132 00 ÷ 0,181 70)
- 1) OTEVŘENÁ STAVEBNÍ JÁMA BUDE PROVEDENA SE SKLONEM SVAHŮ ~ 1 : 0,75 V DÉLCE VŽDY max 5 m
- 2) SKALNÍ VÝCHOZ V MÍSTĚ VRTU PRO ZÁPORA BUDE VYLÁMÁN NA ZDRAVOU, NEZVĚTRALOU SKÁLU
- 3) V OTEVŘENÉ JÁMĚ BUDOU PROVEDENY VŽDY 3 ZÁPORY HE-B 120 (DO PŘEDVRTANÝCH VRTŮ DN180 DO SKÁLY), FIXOVÁNY BETONEM C 20/25 X0, XC2 S URYCHLENÝM PRŮBĚHEM NÁRŮSTŮ PEVNOSTI (NÍZKOTLAKÁ INJEKTÁŽ)
- 4) DO ZHOTOVENÝCH ZÁPOR BUDE INSTALOVÁNA VÝDŘEVA ZE SMRKOVÝCH HRANOLŮ 100 x 200 mm dl. 2,5 m
- 5) PO NABYTÍ ZÁKL. PEVNOSTI BETONU SE PROVEDE ZHUTNĚNÝ ZPĚTNÝ ZÁSYP ZA PAŽENÍM A MŮŽE SE OTEVŘÍT DALŠÍCH 5 m STAVEBNÍ JÁMY A POSTUP SE OPAKUJE

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 01 - Rekonstrukce pravobřežní zdi
 - Stabilizace paty pravobřežní zdi
 - Obnova levobřežní zdi
 - Obnova pravobřežní zdi
- SO 02 - Stabilizace paty levobřežní zdi

Katastrální území: Horní Lánov (678 902)

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div><div></div><div>ENVISYSTEM <small>s.r.o.</small></div><div>U Nikolajky 15, Praha 5</div><div>Tel. 2 51 56 60 62-3 , Fax. 2 51 56 09 24</div><div>e-mail: info@envisystem.cz</div></div>	
Ing. Marcel LAUERMAN		Ing. David BŮŽEK	Ing. David BŮŽEK		
					
INVESTOR POVODÍ LÁBE, státní podnik					
STAVBA					
<div>Malé Labe, Horní Lánov, rekonstrukce opevnění, ř. km 11,255 - 11,500</div>				SPEC. stavební	
				STUPEŇ DSJ	
				FORMÁT 3 A4	
				DATUM 09/2017	
				ZAK.ČÍSLO	
OBSAH				MĚŘÍTKO 1 : 25	
				ČÍS. VÝKR. D.9.2	