

Váš dopis Č.j.:

Ze dne: 29.08.2018
Číslo jednací: O18070076431
Vyřizuje: Václav Šobr
Tel.: tel.: +420 387 761 677
Fax: fax: +420 387 761 225
E-mail: vaclav.sobr@cevak.cz
Datum: 29.08.2018

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova č.p. 3178/8
150 00 Smíchov

Horažďovice, parc. č. 2764/28, Otava Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš (územní nebo stavební řízení - vodohospodářská stavba - územní řízení)

Investor: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha, Smíchov, Holečkova, č.p. 3178/8, 15000

Projektová dokumentace řeší stavbu:

Stavba je řešena, mimo přípojky NN, výhradně v pozemcích vodní plochy – koryta Otavy, zahrnuje objekt stávajícího pevného jezu u bývalého Mrskošova mlýna a úseky koryta Otavy v nadjezí a podjezí.

IO 6 Elektroinstalace a ASŘ jezu zasahuje pruh pozemků pro účel zřízení přípojky NN od přípojného místa, kterým je vzdušné vedení u silnice 3.třídy č.17216 do místa strojovny hrazení šterkové propusti.

Ve vašem zájmovém území stavby provozuje společnost ČEVAK a.s. kanalizaci (odlehčovací stoku BE 1200) pro veřejnou potřebu.

V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Vytýčení sítí provozovaných společností ČEVAK a.s. v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace, nebo započítím zemních prací objednejte - David Tušil, tel.: 607657930, david.tusil@cevak.cz .
- Při souběhu a křížení s vodohospodářskými sítěmi musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.
- **Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:**
 - a) u vodovodních řadu a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m.
 - b) u vodovodních řadu a **kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m.**
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodohospodářských sítí odpovídá investor.
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- **Před započítím stavby opravy jezu a po ní bude provedena kamerová prohlídka kanalizace na náklady stavby a případné poruchy budou na náklady stavby opraveny.**

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Václav Šobr
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa_O18070076431.pdf
Situace stavby_O18070076431.pdf

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (228)
v. 2. 