



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Závod Roudnice nad Labem

Nábřeží 311, 413 01 Roudnice nad Labem

TELEFON 416 805 511
FAX 416 805 502
E-MAIL labe-z3@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ610300000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A, 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Drahozal/518

ROUDNICE NAD LABEM
12. 05. 2021

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

Název: **VD Dolní Beřkovice, oprava potrubí DN 400**
Číslo akce: **133210028**
Předpokládaná cena v Kč bez DPH: 400 000 Kč
Identifikační údaje o zadavateli:
 Název Povodí Labe, státní podnik
 Sídlo Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí
 IČ 70890005
Režim veřejné zakázky: VZ Malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Je prosím nějaká bližší specifikace požadovaného kompenzátoru?

Odpověď:

Kompenzátor by měl splňovat tyto parametry:

Průměr: DN 500

Montážní provedení: příruby

Médium: říční voda

Provozní teplota média: 1 až 30 °C

Pracovní tlak: 10 bar

Kompenzační schopnosti:

Axiální stlačení 20 mm a prodloužení 12 mm, Laterální ± 18 mm, Angulární ±10°

Ing. Jan Zajíc
ředitel závodu