

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Multiaqua s.r.o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2020/057382

VYŘIZUJE/LINKA
Petra Kacáková/671

HRADEC KRÁLOVÉ
28.12.2020

Lodrantka, Dolní Roveň, odstranění nánosů, ř.km 5,280 - 5,420

Dne 18.12.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci (DSJ) na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o odtěžení sedimentů z koryta vodního toku Lodrantka (IDVT 10185448) mezi ř. km 5,280 a ř. km 5,420. Součástí bude také čištění silničního a železničního mostku tlakovou vodou. Břehy koryta budou upraveny do sklonu cca 1 : 1,5. Břehové porosty budou káceny v nezbytně nutném rozsahu. Jedná se o keře, které zasahují do průtočného koryta toku a je nutné je vykácet z důvodu přístupu ke korytu pro odtěžení sedimentů. Dotčený úsek Lodrantky se nachází v intravilánu obce Dolní Roveň mezi křížením koryta vodního toku se silnicí III/32256 a železniční tratí č. 016. Celková délka řešeného úseku je 140 m, koryto vodního toku je v tomto úseku zemní s lichoběžníkovitou úpravou.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_0900 - Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 633775, X: 1063448.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrženým záměrem bez připomínek.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí
PL – Z2 Pardubice, PS Pardubice