



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

A. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

B. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: MVE Lučina – rekonstrukce technologie a MVE Žlutice – rekonstrukce technologie
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 15. 4. 2021

C. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce dvou obdobně řešených přehradových MVE, které mají strojovnu umístěnou uvnitř objektu hráze a odebírají vodu odbočkou z potrubí spodních výpustí. Předmětem plnění na
 - a) malou vodní elektrárnu (dále jen „MVE“) Lučina je výměna dvou soustrojí (sestavujících z turbíny typu Bánki, převodovky a asynchronního generátoru), za nová dvě soustrojí (stávající z turbíny typu Bánki a synchronního generátoru). Dále je předmětem zakázky výměna elektrotechnologické části, pokládka nového kabelu vyvedení výkonu, stavební úpravy ve strojovně vč. vybudování základů pro nové generátory. Instalovaný výkon MVE Lučina bude 150 kW.
 - b) MVE Žlutice je výměna dvou soustrojí (sestavujících z turbíny typu Bánki, převodovky a asynchronního generátoru) za nová dvě soustrojí (stávající z turbíny typu Bánki a synchronního generátoru). Dále je předmětem zakázky výměna elektrotechnologické části, stavební úpravy ve strojovně vč. vybudování základů pro nové generátory. Dále je součástí zakázky vybourání části potrubí u obou spodních výpustí DN 600 a montáž nového potrubí s novými regulačními segmentovými uzávěry vč. zabetonování a dalších souvisejících stavebních prací. Instalovaný výkon MVE Žlutice bude 200 kW

D. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Dodavatel: Sdružení „VHS – MAVEL“ správce společnosti:
VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
IČO: 14499924
Sídlo: Litvínovická 1567/4, České Budějovice 2, 370 01 České Budějovice

E. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek v rámci tohoto zadávacího řízení obdržel pouze jedinou nabídku, čímž došlo k naplnění důvodu zrušení zadávacího řízení ve smyslu § 127 odst. 2 písm. h) zákona.

Zadavatel proto přistoupil ke zrušení předmětného zadávacího řízení, a to i s přihlédnutím ke skutečnosti, že nabídka jediného účastníka zadávacího řízení výrazně přesáhla předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční