



POZNÁMKA:

- EL. ROZVOD BUDE PROVEDEN V PODHLEDU V DRÁTĚNÝCH ŽILABECH NEBO VOLNĚ
- K VYPÍNAČŮM BUDOU KABELY ULOŽENY POD OMÍTKU, VYPÍNAČE BUDOU VYMĚNĚNÝ
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ URČÍ PROJEKTANT INTERIÉRU

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN-C-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:  
ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM  
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ PROSTORY – AB5  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:  
IZOLACÍ, KRYTÍM

///	KABEL CYKY-O 2x1.5
///	KABEL CYKY-J 3x1.5 PRO SVĚTLO
////	KABEL CYKY-J 5x1.5 PRO SVĚTLO
///	KABEL CYKY-O 3x1.5 PRO SPINAČ Č.5,6
///	KABEL CYKY-O 4x1.5 PRO SPINAČ Č.7
////	KABEL CYKY-J 7x1.5 PRO SPINAČ Č.6+6
////	KABEL CYKY-J 7x1.5 PRO SPINAČ Č.6+6

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
		m <sup>2</sup>
601	KANCELÁŘ	34,40
602	KANCELÁŘ	14,80
603	KANCELÁŘ	14,80
604	KANCELÁŘ	15,90
605	KANCELÁŘ	15,90
606	KANCELÁŘ	15,90
607	KANCELÁŘ	15,90
608	KANCELÁŘ	34,30
609	CHODBA	32,40
610	KANCELÁŘ	32,30
611	KANCELÁŘ	31,66
612	KANCELÁŘ	15,90
613	VÝLEVKA	1,23
614	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	15,90
615	SCHODIŠTĚ	46,80
616	VÝTAH 2x	3,24
617	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	16,80
618	HALA	18,50

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1NP

vypracoval	HIP		
ING. P. ŠULC	ING. ARCH. P. MATOUŠEK		
objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60 00 Brno			
REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ POVODÍ MORAVY. S.P. - 3. ETAPA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
DISPOZICE 6NP - OSVĚTLENÍ	formát 5A4	měřítko 1:50	výkr. č. E.1-02



SYNOPTA  
CREATIVE DESIGN

INTERIER  
DESIGN  
ARCHITEKTURA