



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 5NP:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
501	KANCELÁŘ	17,50
502	KANCELÁŘ	16,50
503	KANCELÁŘ	14,80
504	KANCELÁŘ	14,80
505	KANCELÁŘ	15,90
506	KANCELÁŘ	15,90
507	KANCELÁŘ	15,90
508	KANCELÁŘ	15,90
509	KANCELÁŘ	34,30
510	CHODBA	32,40
511	KANCELÁŘ	16,04
512	KANCELÁŘ	16,27
513	KANCELÁŘ	31,66
514	KANCELÁŘ	15,90
515	VÝLEVK	1,23
516	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	15,90
517	SCHODIŠTĚ	46,80
518	VÝTAH 2x	3,24
519	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	16,80
520	HALA	18,50

LEGENDA

- DATOVÁ DVOJZÁSUVKA POLOZAPUŠTĚNÁ 2xRJ45
- DATOVÁ 2xZÁSUVKA DO PARAPETNÍHO ŽLABU 2x1xRJ45
- DATOVÁ ZÁSUVKA POLOZAPUŠTĚNÁ 1xRJ45 (PRO ČTEČKY, KAMERY ATD.)
- DATOVÁ ZÁSUVKA NEBUDE OSAZENÁ, BUDOU ZATAŽENY DATOVÉ KABELY A SMOTÁNY V KRABICI
- PODLAHOVÉ KRABICE PRO PC ZÁSUVKY 230V + DATOVÉ ZÁSUVKY
- KABELOVÉ STOUPACÍ VEDENÍ
- DATOVÉ ROZVODY

POZNÁMKA:

- U ZÁSUVKY V PODHLEDU BUDE PONECHÁNA STOČENÁ 5m KABELOVÁ REZERVA
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVKY URČÍ PROJEKTANT INTERIÉRU
- ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ BUDOU DOZBROJENY DATOVÝMI ZÁSUVKAMI V RAMCI SLABOPROUDU
- DODÁVKA SILNOPROUDU:
- V KANCELÁŘÍCH BUDOU V RAMCI SILNOPROUDU ZALOŽENY VEŠKERÉ CHRÁNIČKY A KRABICE PRO DATOVÉ ZÁSUVKY

POZNÁMKA EPS:

Součástí realizace je příprava pro EPS. Po celém patře bude natažen kabel J–Y(St)–Y 1x2x0,8mm2 a to tak, že bude začínat v nově vybudovaném stoupacím vedení na chodbě vedle výtahu a potom bude kabel veden po chodbě a postupně bude do každé místnosti zatažena smyčka tohoto kabelu, tak, aby byla přístupná z montážního otvoru pro svítidla. Takto bude postupně provedena příprava do každé místnosti na patře. Na chodbě budou připraveny 3 místa u kraje podhledu aby se k tomuto místu mohl nainstalovat hlásič EPS. Smyčka bude ukončena v nově vybudovaném stoupacím vedení na chodbě vedle výtahu. Na chodbě bude kabel pro EPS před vstupem do místnosti a po výstupu z místnosti pevně připevněn, aby nemohlo dojít ke stažení.

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1NP			
vypracoval	HIP		
ING. P. ŠULC	ING. ARCH. P. MATOUŠEK		
objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60 00 Brno			
REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ			
POVODÍ MORAVY, S.P. - 3.ETAPA			
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
DISPOZICE 5NP - DATOVÉ ROZVODY	formát 5A4	měřítko 1:50	výkr. č. E.2-02