



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2021/036096

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
03.08.2021

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

SN Žireč

Identifikační údaje o zadavateli

Název
Sídlo
IČ
Forma a limit veřejné zakázky
Druh zadávacího řízení

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
70890005
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Otevřené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Kontrolou výkazu výměr SO – 02.1. Korunový přeliv byl zjištěn chybný výpočet u položky č. 16 - Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30. Některé hodnoty se násobí namísto, aby se sečítali. Díky těmto chybám by dle našeho názoru mělo množství této položky být sníženo o cca 235 m³.
Děkujeme za Vaše vyjádření.

Odpověď:

Zadavatel v souvislosti s dotazem dodavatele poskytuje upravený výkaz výměr, kde je u SO – 02.1 v položce č. 16 - Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 nově uvedeno množství 174,15 m³ místo 409,23 m³.

2)

Dotaz:

Ve výkazu výměr v objektu 03.1 pol. - 13021015R - tyč ocelová D 16mm (MJ – tuna, množství 15,95).
Domníváme se, že tato položka má chybně zadanou měrnou jednotku. Bude opraveno?

Odpověď:

Zadavatel v souvislosti s dotazem dodavatele poskytuje upravený výkaz výměr, kde je u SO 03.1 v položce č. 28 - 13021015R, tyč ocelová D 16mm nově uvedena měrná jednotka „kg“ místo „t“.

3)

Zadavatel v souvislosti s úpravou výkazu výměr upravuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

Článek 4. Zadávacích podmínek se mění následovně:

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 46 242 000 Kč bez DPH

4)

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 02.09.2021 do 10:00 hodin.

Článek 13. Zadávacích podmínek se mění následovně:

13.1. Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 02.09.2021

Hodina: 10:00 hodin

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Přílohy: Upravený soupis prací ve formátu .xlsx a .xml.

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html