

Chráněné				
Povodí Labe, státní podnik				
HRADEC KRÁLOVÉ				
17.02.2020 08:45 PL0091550				
Datum:				
Č.j.: PLa/2020/008005				
listy	přílohy	spis. znak	sk. znak	lhůt.

Povodí Labe, státní podnik
Miroslava Raková
Víta Nejedlého 951/8
500 03 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1107720368

Havlík / 800 850 860

Hradec Králové / 12. 2. 2020

Stanovisko k žádosti o vyjádření.

K předložené projektové dokumentaci na stavbu: „**Olešnický potok, Čestice, rekonstrukce koryta, ř. km 0,600 – 0,900**“ sdělujeme následující:

Nadzemní vedení NN není ve smyslu § 46 zákona 458/2000 Sb. v platném znění chráněno ochrannými pásmy. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 a PNE 33 3302. Při provádění prací nesmí být narušena stabilita podpěr stávajícího nadzemního vedení NN a nesmí být zamezen přístup k energetickému zařízení pro jeho provozování a údržbu.

V případě dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s projednáním v územním řízení a s vydáním stavebního povolení na uvedenou stavbu.

Toto stanovisko nenahrazuje Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

S pozdravem



Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.