

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

06.05.2020

Číslo jednací:

AQUA/7155/2020/Lu

Vyřizuje:

Jitka Luňáková

Tel.:

+420 494 539 154

E-mail:

vyjadreni@aquark.cz

Datum:

20.05.2020

Povodí Labe, s.p.

Víta Nejedlého č.p. 951/8

500 03 Slezské Předměstí

**Čestice u Častolovic, parc. č. 1181, Olešnický potok, čestice, rekonstrukce koryta ř.
km 0,600 - 0,900 (zákres sítě - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

Investor: Povodí Labe, s.p., Slezské Předměstí, Víta Nejedlého, č.p. 951/8, 50003

V průběhu provádění zemních prací respektujte následující podmínky:

- V přiložené situaci je zakresleno Vaše zájmové území. V zájmovém území provozuje společnost AQUA SERVIS, a.s. vodárenské sítě či jiná zařízení. V zájmovém území se může nacházet podtlaková splašková kanalizace, o existenci vedení této inženýrské sítě požádejte majitele kanalizační sítě – DSO Obecní voda Čestice.
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítě. Vytyčení vodovodu provede AQUA SERVIS, a.s. – Pavel Gois, +420 602 771 274 (vytyčení nutno **objednat telefonicky** nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 – 14:00 hod., po tel. objednání lze objednávku vytyčení vodovodu zaslat na e-mail mistr.voda@aquark.cz).
- Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní přípojky, které nejsou v naší správě. V přiložené situaci jsou sice vodovodní přípojky zakresleny, ale jejich zakres nemusí být přesný ani kompletní. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.
- V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev.
- Pro konečné řešení umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů atd. požadujeme min. boční odstup od sítě v naší správě 1,5 m. V místech křížení vedení a vodovodních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek popřípadě chráničky.
- Pro prostorové uspořádání sítě technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.

Za technickou správnost, proveditelnost a správnou funkci zodpovídá projektant v souladu se zněním platného stavebního zákona. Toto vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a.s. má platnost **2 roky** ode dne vydání

S pozdravem

Jitka Luňáková
referentka vyjadřování
Přílohy: 1x situace
Spisový znak: 4.2,
Skartační lhůta: S10

 **AQUA SERVIS**
AQUA SERVIS, a.s.
Štemberkova 1094
516 01 Rychnov nad Kněžnou