

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
+420 541 637 347
frajt@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 23. 8. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 – „MVE Veselí nad Moravou, rekonstrukce“

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „MVE Veselí nad Moravou, rekonstrukce“ obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

S ohledem na současnou legislativu, bude tato MVE po dokončení rekonstrukce přeřazena z režimu Ročního Zeleného bonusu, do režimu výkupních cen s hodinovým Zeleným bonusem. Limitem pro zařazení výroby je 100 kW. Výroba zařazená do režimu hodinového ZB, musí být vybavena složitějším a nákladnějším měřením a archivací evidence vyrobené el.energie, složitější je také měsíční výkaznictví OTE, ale především je režim hodinových ZB méně finančně výhodný, než režim ročního ZB, který umožňuje inkasovat v průměru cca 10-15 % benefit nad Výkupní cenou (Povinný výkup) stanovenou ERÚ, tedy zároveň i nad cenovou úrovní vyroben v hodinovém ZB.

V případě MVE Veselí n.M., by se nabízela možnost snížit Instalovaný výkon rekonstruované MVE pod limit 100 kW.

Tedy projednat změnu Smlouvy o připojení s DS na 99 kW. Tento výkon je pro provoz MVE Veselí plně dostačující.

Obnášelo by to pouze úpravu štítkového výkonu generátoru a následnou úpravu licence. Oboje není problém.

Odpověď

Z hlediska legislativních požadavků (zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie) setrváváme na řešení rekonstrukce MVE dle projektové dokumentace.

Zadavatel dále z vlastní iniciativy uvádí následující:

Zadavatel doplňuje projektovou dokumentaci a požadavky na rozsah prací a dodávek.

Zadavatel doplňuje přílohu dokumentace D.2.1.3. Specifikace strojů a zařízení, D.2.1. PS 01 Technologická část strojní, strana 12 Pol.č.02.2. Turbína, rozsah prací a dodávek, o požadavek na provedení:

- kontrola rozváděcí hlavy včetně její případné repase a výměny těsnění

Zadavatel rovněž doplňuje soupis prací, objekt PS 01 Technologická část strojní, soupis PS 01.2. Zařízení strojovny MVE, o položku č. 50 oprava rozváděcí hlavy.
Nový soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky