

**ODPOVĚĎ NA DOTAZY UCHAZEČŮ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ V SOULADU
SE SMĚRNICÍ ZADAVATELE Č. S-5/2019**

„OPRAVA STŘECHY NETLUKY“

Zadavatel:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves, IČ 00027014, DIČ 00027014, zastoupen doc. Ing. Petrem Homolkou, CSc. Ph.D., ředitelem

Dotaz č. 1:

„...Co je tabulový plech 38 balení? Z jakého materiálu má být klempířský materiál? Chybí položka demontáž staré krytiny a její likvidace? z jakého materiálu je stará krytina?“

Dotaz č. 2:

„...žádáme o upřesnění položky tabulový plech (rozměr, povrchová úprava) a uveřejnění technické zprávy či projektové dokumentace.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k dotazům uvádí následující:

tabulový plech o rozměru 0,75 m;

materiál - titan zinek;

stará krytina - lepenka.

Technický popis veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci jejích přílohách. Jiné dokumenty nemá zadavatel k dispozici.

V Praze

**Za Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Aneta Alferi, advokátka**