

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
+420 541 637 347
frajt@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 20. 9. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – „DVT Malonínský potok, Jevíčko (ř.km 0,000-2,250)“

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „DVT Malonínský potok, Jevíčko (ř.km 0,000-2,250)“ obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Prosíme o informaci, zda v rozpočtu v objektu SO 02 nechybí, co s nakládáním zvodnělého sedimentu, nakládání je jen pro 474,54 m³. Domníváme se, že chybí v položce 1423,64 m³.

Odpověď:

Sediment ze dna toku 474,54 m³ bude uložen na březích k vykapání. Po vykapání bude opětovně naložen a odvezen na skládku – to řeší položka č.5. 3 a 4.

Sediment z břehu nad úrovní hladiny je již vysušený, a nakládka včetně přemístění je v položce číslo 2, 3 a 4. Tento sediment není potřeba odvodňovat, bude hned naložen a odvezen na skládku. Proto na tuto část sedimentů není položka nakládání výkopku. Při takto zvolené technologii provádění prací je vše obsaženo již ve zmíněných položkách č. 2, 3 a 4.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky