

**vyřizuje** Ing. Kristýna Sedlářová  
**odbor** Životního prostředí  
**e-mail** kristyna.sedlarova@mesto-kromeriz.cz  
**telefon** +420 573 321 320  
**číslo jednací** MeUKM/059631/2021  
**datum** 18.08.2021  
**počet stran** 1

**AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.**  
**Kapusty 27**  
**690 06 Břeclav**  
**IČ 60710063**

### **Stanovisko orgánu ochrany přírody**


Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí příslušný dle § 75 a § 77 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), jako dotčený orgán státní správy, souhlasí s níže uvedenými hodnotami a změnami týkající se stavby „Úprava záchytné nádrže nad VD Koryčany“ a to:

- se změnou manipulačního řádu pro úchytnou nádrž na Kyjovce nad VD Koryčany v km 74,500, kdy nově manipulační řád obsahuje bod D. 8 Manipulace v průběhu stavby „Úprava záchytné nádrže nad VD Koryčany“ a aktualizací kontaktních spojení
- se stanovením minimálního zůstatkového průtoku u vodního toku Kyjovka pod stavidlem a to 10 l/s, který bude zajištěn kruhovým otvorem zřízeným ve spodní dluži hrazení
- s jiným nakládáním s povrchovými vodami a to odběrem a akumulací. Odběr povrchových vod bude probíhat 1 měsíc v roce při Q 270 a to prům. 0,52 l/s, max. 1,56 l/s v množství 1 392 m<sup>3</sup>/měsíc, max. 4 178 m<sup>3</sup>/rok. Celkový objem akumulované vody - maximální možný objem vody v nádrži je stanoven na hodnotu 120 tis. m<sup>3</sup> (celá zátoka po korunu čelní hráze) při max. hladině akumulované vody 310,00 m.n.m Bpv. Celkový objem akumulované vody při provozní hladině 308,50 m.n.m je 26331,75 m<sup>3</sup>.

Ing. Petr Vodák  
vedoucí Odboru životního prostředí  
Městského úřadu Kroměříž

## Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 324249021629439866190



Datum vystavení: 20. 08. 2021  
Konverze nejpozději: 19. 09. 2021

---

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 939267708

Předmět: stanovisko OOP

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 20. 8. 2021 v 08:09:50

Příloha: 09 - Stanovisko OOP- úchytná nádrž na Kyjovce.pdf

---

Odesílatel: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž, CZ

ID schránky: bg2bfur

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Pověřená osoba

---

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba

---