



Lesprojekt Krnov, s.r.o.
Revoluční 1138/76

794 01 Krnov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1069997051

VYŘIZUJE / LINKA
Baroš / 840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Zábřeh / 27.11.2014

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE, A. S.

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o umístění stavby v ochranném pásmu (OP) venkovního vedení VN 22kV a distribuční trafostanice s názvem: „**Vidnavka, Hukovice v ř.km 6,190 – 10,150**“, parc.č. dle předložené PD. Po prošetření jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná výše uvedená stavba je situována do ochranného pásma stávajícího venkovního vedení 22kV a trafostanic v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo výše uvedeného nadzemního vedení VN (holé vodiče) činí **10m** od krajního vodiče po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na každou stranu a trafostanic tj. **7m** od konstrukce trafostanice (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení a trafostanice postaveno);

souhlasíme s umístěním výše uvedené stavby, dle předložené projektové dokumentace, v tomto OP za následujících podmínek:

- výkopové práce nebudou prováděny blíže jak 3 m od stávajících podpěrných bodů vedení VN a 1,5m od podpěrných bodů NN a 5m od trafostanice. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení VN/NN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována ostatní omezení vyplývající z existence OP zařízení DS,
- každé případné poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s., je nutno neprodleně oznámit na tel.: 840 850 860
- **před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na zhotovitele stavby.**

- Nutno respektovat podmínky platného Vyjádření k existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. .

Toto vyjádření lze použít pro účely vydání územního souhlasu a stavebního povolení, ohlášení stavby a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 212

Ing. Miroslav Broskevič

Vedoucí oddělení Správy energetického majetku – region Morava