



Doplnění podmínek dle odstavce 2 vyjádření o existenci podzemního vedení sítí elektronických komunikací (PVSEK) č.j. **0617689/14** ze dne 13.6.2014 vydaného pro stavební řízení ke stavbě „ **Projektová dokumentace Vidnávka, Hukovice, ř. km 6,190 - 10,150** “ v k.ú. Hukovice u Velké Kraše, Kobylá nad Vidnavkou, Velká Kraš

Stanované podmínky - doplnění:

- V místě stavebního záměru - ve vyznačené polygonu se nachází na břehu a pode dnem potoka kabelová trasa PVSEK. V místě přechodu kabelové trasy PVSEK korytem potoka je nutné dbát při zemních pracích zvýšené opatrnosti - pracovat pod přímým dohledem odpovědné osoby! Doporučujeme před zahájení zemních prací vytyčení této trasy odbornou firmou (seznam je přiložen k dodanému vyjádření) !
- Také v místě, kde dotčené kabely PVSEK vystupují na břeh je nutné pracovat s největší opatrností a pouze ručním náradím.
- Při provádění zemních prací stavební technikou v blízkosti sloupů nadzemního vedení umístěných na břehu, je nutné zajistit tyto sloupy proti vyvrácení nebo poškození stavební technikou !
- Před zásypem obnažených kabelů dotčené kabelové trasy je nutné přizvat technika POS ke kontrole. Každé poškození zařízení PVSEK je nutné ohlásit správci sítě (tel. 606 877 487) .
- S navrženým zabezpečením kabelové trasy PVSEK v místě křížení uložením do chráničky dle přiložené PD souhlasíme.

Proti předložené PD nemáme námitek - souhlasíme s vydáním stavebního povolení a prováděním prací v ochranném pásmu dle této dokumentace.

Toto doplnění je nedílnou součástí vyjádření o existenci PVSEK č.j. 0617689/14.

V Šumperku dne 19.11.2014

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ60193336
794

Jaromír Bedáň
POS Morava Sever
(na základě pověření)