



k č.j. 41/61/VULHM/2022

Strnady, 14. 1. 2022

Dodatečné informace k VZMR č.j. „Novostavba skleníku III“

Dotaz:

V projektové dokumentaci není přesně specifikován materiál (tloušťka) na opláštění skleníku vzhledem k očekávané teplotě uvnitř, na jakou teplotu opláštění navrhnout?

Odpověď:

Skleník by měl být při vytápění v zimních měsících schopen udržovat stálou teplotu 5 – 10 °C.

Ing. Bc. Jaroslav Dostál

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Strnady 136, 252 02 Jíloviště