



## Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

AW-DAD, s.r.o.  
Ing. Mojmír Dadejík  
Liberecká 778/10  
412 01 Litoměřice

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
Pla/2020/029632

VYŘIZUJE/LINKA  
Martin Fajl / 677  
Ing. L. Drahozal / 518  
Ing. Svatoš / 709  
Ing. Svoboda / 712  
Ing. Benčík / 707

HRADEC KRÁLOVÉ  
20.10.2020

### VD Střekov, oprava horních vrat VPK

Dne 2.7.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro provedení akce. Podle předložené dokumentace zpracované firmou AW-DAD, s.r.o. (5/2020) se jedná o oprava horních vrat VPK na VD Střekov. Předmětem akce je celková oprava stavebních i technologických konstrukcí v horním ohlavi velké plavební komory (VPK – 5JP) Masarykova zdymadla v Ústí nad Labem na vodním toku Labe (IDVT: 10100002) v ř.km 767,679 v k.ú. Střekov. V rámci stavební části opravy VD bude provedena oprava dna a zdi vlastní plavební komory v horním ohlavi a dokončeny opravy vnějšího líce obou „velkých“ pilířů v rozsahu dle již realizovaných oprav pilířů I. až IV. jezového pole během posledních 20-ti let. Vzhledem k účelu technologie (současně plavební zařízení) a dispozici opravovaných konstrukcí (větší pilíře) je rozsah prací v případě 5JP výrazně větší než u předchozích polí. Bude také opraven líc levé, návodní zdi VPK v rozsahu poškozeného obkladu po sanaci této zdi. V rámci technologické části opravy VD bude provedena oprava uzávěru (dvoudílné stavidlo) horního ohlavi VPK včetně jeho pohybovacích mechanismů umístěných ve strojovně nad VPK. Oprava bude provedena při zahrazení plavební komoře, která bude po dobu opravy mimo provoz. V souvislosti se zahrazením VPK bude nezbytné z horní vody uvolnit některé stavební i technologické konstrukce od nánosů stejně jako vymístění omezeného množství nánosů z prostoru VPK. Předpokládaná realizace akce je v období 2021-2024 tj. se zahrazením VPK na jaře 2021 po odchodu povodní a konečným vyhrazením do konce listopadu 2024. Místo realizace se nacházejí v záplavovém území vodního toku Labe (IDVT: 10100002) a současně v aktivní zóně záplavového území.

Stavebníkem akce je Povodí Labe, státní podnik.

Stavba se nachází ve vodním útvaru OHL\_0750 - Labe od toku Ohře po tok Bílina, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 760537, X: 978605.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

**Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe** je uvedený záměr možný.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Na základě § 67 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů **souhlasíme** s opravou horních vrat velké plavební komory v aktivní zóně záplavového území.
- Zhotovitel stavby bude odpovědný a zajistí, že nedojde ke znečištění vodního toku a okolních pozemků nebezpečnými látkami.
- Požadujeme, aby během prací, bylo vhodným technickým opatřením zabráněno spadu jakéhokoliv materiálu do koryta vodního toku.
- Ke stavbě bude zpracován povodňový a havarijný plán.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

Příloha:

1x sdělení projektantovi

**Na vědomí**

OTPČ

OIČ

PL Z3 – Roudnice nad Labem