



HZSBX0084END

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

krajské ředitelství

Štefánikova 32, 602 00 Brno

Č. j.: HSBM- 829-2/2021
Datum: 3. 5. 2021
Vyřizuje: por. Bc. Petra Hebronová
Tel.: 950639103
E-mail: petra.hebronova@firebrno.cz
Počet stran: 2
Počet příloh:

Adresát:
Fire Design s.r.o.
U nemocnice /338
503 51

SDĚLENÍ ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

VD Brno, horní strojovna – výměna opláštění

Místo stavby:

Brno, k.ú. Bystře, p.č. 3401/2

Stavebník:

Povodí Moravy
Dřevařská 932/11
602 00 Brno

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení
vypracoval: Ing. Karel Plecity, ČKAIT 1007036
datum: 03/2021

Dne 14. 4. 2021 byla Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje (dále jen "HZS JmK") doručena Vaše žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. Z předložených podkladů vyplývá, že se jedná o posouzení jednopodlažní stavby o rozměrech 5,48 x 4,67 m.

HZS JmK k Vaší žádosti sděluje, že se jedná o dokumentaci stavby, u které se v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nevykonává statní požární dozor a HZS JmK není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany.

Odůvodnění :

Výše uvedenou stavbu lze zařadit mezi stavby, u kterých postačí ohlášení stavebnímu úřadu v souladu s ustanovením §104 odst.1 písm d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle §104 odst.1 písm d) stavebního zákona, vykonává HZS statní požární dozor pouze v případě, že bude stavba sloužit pro výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami a hořlavými nebo hoření podporujícími plyny.

Tuto stavbu nelze zařadit mezi stavby uvedené § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů spadající do výkonu státního požárního dozoru.

Otisk úředního razítka

V-
HŽS Jihomoravského kraje
úsek prevence a CNP
614 00 Brno, Zubatého 1
pracoviště Štefánikova 32
1
plk. Ing. Lukáš Vymazal
náměstek pro prevenci a CNP