



Váš dopis zn.: 331-Sed/118
Ze dne:

AQUATIS a.s.

Naše zn.: POD/02547/2022/9232/813.05
Vyřizuje: Ivana Přikrylová, Ing.
Tel.: 596 657 284
E-mail: Ivana.Prikrylova@pod.cz
Datum: 03.03.2022

Botanická 834/56
60200 Brno

„Bělá - Bukovice jez, km 21,710 – oprava PŠ 2021“ – stanovisko správce povodí a správce vodního toku

Státnímu podniku Povodí Odry byla předložena projektová dokumentace na opravu povodňových škod na jezu v říčním km 21,710 řeky Bělé. Při povodni v červenci 2021 došlo k odtržení části opevnění přelivné plochy jezové konstrukce v pravobřežním zavázání tělesa jezu, které bylo způsobené destrukcí části dělicí zdi rybochodu přiléhající k tělesu jezu a dále došlo k odtržení obložení koruny dělicí zdi mezi vývarem jezu a obtokem z malé vodní elektrárny v levobřežním zavázání jezové konstrukce. Zároveň při této živelné události došlo k částečnému odtržení obkladu koruny dělicí zdi rybochodu v nadjezí a k částečné destrukci usměrňovacího prvku rybochodu v místě výtoku z rybochodu (vstupu do rybochodu) v podjezí (vývaru).

V předložené projektové dokumentaci je navrženo lokální doplnění obkladu koruny přelivné hrany jezové konstrukce v jejím pravobřežním zavázání, oprava dělicí zidky mezi vývarem jezové konstrukce a obtokem z malé vodní elektrárny, dále oprava koruny dělicí zdi rybochodu v nadjezí a oprava dělicí zdi rybochodu v místě konaktu s jezovou konstrukcí a v podjezí. V rámci stavby bude provedeno odtěžení sedimentů usazených v okolí jezu, zejména v prostoru vývaru.

Z hlediska správce povodí a správce vodního toku nemáme k záměru připomínek, jeho realizace je možná.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_1070 Bělá od pramene po Staříč. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako dobrý. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Bělá - Bukovice jez, km 21,710 – oprava PŠ 2021“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Povodí Odry

státní podnik 231

701 26 Ostrava, Varenská 49

IČ70890021 DIČ:CZ70890021

Na vědomí: Závod 01 Povodí Odry, s.p. v Opavě

1 / 1