

SOUHRN PODMÍNEK STANOVENÝCH DOTČENÝMI ORGÁNY A ORGANIZACEMI

1. Statutární město Přerov

Vyjádření Čj: MMPr/157872/2021/OSaKS

- Do profilu toku jsou zaústěny jednotné kanalizace, tyto požadujeme zachovat a respektovat.
- Upozorňujeme, že podél toku se nachází nová splašková kanalizace ve vlastnictví společnosti VaK Přerov a.s.

Vyjádření vodoprávní Čj: MMPr/161540/2021/Hr

- Záměr podléhá ohlášení vodoprávnímu úřadu v souladu s ustanovením §15 odst. 6 vodního zákona.

Souhrnné stanovisko Čj: MMPr/141051/2021/STAV/ZP/Mac

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí:

- 1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny upozorňujeme na nezbytnost ochrany dřevin rostoucích mimo les (§ 7 zák. č. 114/1992 Sb.). Projekt stavby musí obsahovat zakres a popis všech dotčených a ohrožených dřevin. Ochrana dřevin a ploch pro vegetaci musí být zajištěna v plném rozsahu v souladu s ČSN 83 9061. Stavbu je třeba situovat tak, aby nezasahovala do kořenové zóny stávajících ponechaných stromů. Nelze-li ze závažných důvodů dodržet, stromy budou mít v místě stavby kmeny opatřené vypoštěřovaným bedněním z fošen, vysokých nejméně 2 m. V kořenovém prostoru (kruhová plocha okolo kmene rovnající se 4násobku obvodu kmene, nejméně však 2,5 m) nebudou výkopy prováděny.
V případě, že prokazatelně nebude jiné řešení než některé dřeviny kácet, je v odůvodněných případech v souladu se zněním vyhl. č. 189/2013 Sb. nezbytné povolení – závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1 resp. 6 zákona č. 114/1992 Sb. - **MMPr vydá rozhodnutí o povolení ke kácení** na základě samostatně podané žádosti. Řešení kácení dřevin vč. náhradní výsadby bude součástí DSP
- 2) Závazné stanovisko a vyjádření správního orgánu v oblasti odpadového hospodářství se podle ust. § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, **nevydává.**
- 3) jako příslušný orgán dle § 27 odst. 1 písm. f) a podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., **o ochraně ovzduší** (oprávněná úřední osoba: Ing. Jaroslav Čagánek): Uplatňujeme požadavek na „Opatření k omezení prašnosti – mezi možná opatření pro omezení prašných emisí ze stavební a obdobné činnosti patří např. maximální izolace stavby od okolní zástavby, transport stavební suti v potrubích, případně vhodná forma zvlhčování potenciálních zdrojů prašnosti, omývání vozidel před výjezdem ze staveniště
- 4) jako příslušný orgán dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., **o státní památkové péči**, Zájmy na úseku státní památkové péče v působnosti tohoto orgánu nejsou stavbou dotčeny.
- 5) jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., **o vodách** a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů (oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Hřibová): Záměr podléhá ohlášení vodoprávnímu úřadu v souladu s ustanovením § 15a odst. 6 vodního zákona.
- 6) jako příslušný orgán dle § 13 odst. 1 písm. a) a § 15 zákona č. 334/1992 Sb., **o ochraně zemědělského půdního fondu**, ve znění pozdějších předpisů (oprávněná úřední osoba: Ing. Jitka Havlíčková): Realizace stavebního záměru musí být prováděna tak, aby byla respektována zásada vymezená § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF, tj. nezemědělské využití zemědělské půdy po dobu trvání jednoho roku, a to včetně uvedené dotčených pozemků do původního stavu. V opačném případě bude nezbytné požádat příslušný správní

orgán ochrany ZPF (obecní úřad s rozšířenou působností) o zajištění postupu ve smyslu § 90st. 1 zákona.

- 7) jako příslušný orgán státní správy lesů dle § 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., **o lesích** a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (oprávněná úřední osoba: Mgr. Marek Herman): Z důvodu realizace části záměru do 50 metrů od okraje lesa je nutné požádat o souhlas dle ust. § 14 odst.2 lesního zákona a k žádosti přiložit vyjádření dotčeného vlastníka lesa a současně odborného lesního hospodáře (Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Bučovice).
- 8) jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., **o pozemních komunikacích**, ve znění pozdějších předpisů vyjma § 24 a § 25 zákona o pozemních komunikacích a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., **o pozemních komunikacích**, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., **o územním plánování a stavebním řádu**, ve znění pozdějších předpisů (oprávněná úřední osoba: Ing. Tomáš Bouda): Zájmy na úseku pozemních komunikací v působnosti tohoto správního orgánu nejsou záměrem dotčeny.

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend:

- 9) Jako příslušný správní úřad dle § 40 zákona č. 13/197 Sb., **o pozemních komunikacích** ve znění pozdějších předpisů – pouze § 24 a § 25 zákona o pozemních komunikacích (oprávněná úřední osoba: Iva Ratiborská): Zájmy na úseku pozemních komunikací v působnosti tohoto orgánu nejsou stavbou dotčeny

Odbor koncepce a strategického rozvoje:

- 10) Jako příslušný orgán územního plánování podle § 6 odst. 1 a v souladu s ust. § 96b zákona č. 183/2006 Sb., **o územním plánování a stavebním řádu**, ve znění pozdějších předpisů (oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Škubalová): Záměr definovaný předloženou dokumentací není takovou změnou v území (vazba ust. § 96b odst. 1 a na § 2 odst. 1 stavebního zákona), která vyvolává změnu využití území nebo umístění nové stavby nebo změnu prostorového uspořádání území. V tomto případě orgán územního plánování závazné stanovisko nevydává.

Rozhodnutí kácení Čj: MMPr/189870/2021/STAV/ZP/Eh

Povoluje kácení následujících dřevin:

- p.č. 914, 1133, 1134, 1145 k.ú. Čekyně ve vlastnictví SMPr a Povodí Moravy s.p. – kácení dřevin doprovodného porostu bezejmenné vodoteče IDVT 10208115 v ř. km 0,000 – 0,780- celkem 40 ks dřevin a 1465 m2 zapojený porost podléhající povinnosti vydání povolení ke kácení podle vyhl. č. 189/2013Sb.podle následující tabulky; dřeviny brání provedení opravy koryta toku.

a to za následujících podmínek:

- kácení bude realizováno v době vegetačního klidu do listopadu 2022.

Dále podle ust. §9 odst. 1 zákona č. 114/1992Sb. žadateli ukládá

1. ke kompenzaci vzniklé ekologické újmy vzniklé pokácením výše uvedených dřevin

provedení adekvátní náhradní výsadby s přihlédnutím k návrhu žadatele za následujících podmínek:

- náhradní výsadba bude provedena nahrazením stávajících stromů výsadbou na místě samém podél břehů vodoteče (na pozemcích **parc. č. 1134, 1145 a 914 k.ú. Čekyně** ve vlastnictví SMPr a Povodí Moravy s.p.) následovně:
- výsadba celkem **77 ks stromů - 8 ks jilm vaz** (*Ulmus laevis*), **13 ks olše lepkavá** (*Alnus glutinosa*), **20 ks javor babyka** (*Acer campestre*), **8 ks topol osika** (*Populus*

tremula), **20 ks střamcha hroznovitá** (*Prunus padus*), **8 ks dub letní** (*Quercus robur*); sazenice min. 12-14 cm ve sponu cca 5 m podél břehu vodoteče jako obnovení stávajícího doprovodného porostu vodoteče;

- náhradní výsadba bude provedena zásadně mimo vegetační období, nejpozději **do listopadu 2022**;

2. **povinnost následné péče** o vysazené dřeviny (mechanická ochrana před poškozením zvěří vč. chráničky před poškozením sekačkami, ruční obsikání sazenic, náhrada uhynulých jedinců, mechanická opora **a zejména zálivka** v teplém a suchém období) **po dobu 5 let** od provedení výsadby;

3. náhradní výsadba bude provedena v souladu s ČSN 83 9021;

4. provedení náhradní výsadby bude oznámeno orgánu ochrany přírody.

2. Správa silnic Olomouckého kraje

Stanovisko Zn: SSOK JH 17863/2021

- 1) Odstraněním sedimentů a opravou podélného opevnění koryta toku nedojde k poškození silničního propustku ve vlastnictví Olomouckého kraje. V opačném případě provede zhotovitel odbornou opravu po předchozí dohodě s mostářem SSOK p. Vlčkem (581 0286 235) na své náklady.
- 2) SSOK žádá o informaci, zda se budou realizovat práce pod propustkem na silnici Čekyně - Žeravice p.č. 1216, pokud ano v jakém rozsahu. – **informace předána na email: kolarova@ssok.cz**
- 3) Pro přístupy a příjezdy k místům realizace akce bude využíváno zásadně stávajících sjezdů z krajské komunikace HI/4361 (pozemek p.č. 1216). Sjezdy nebo napojení Účelové komunikace, ze kterých by hrozilo znečištění silnice budou zhotovitelem stavby zpevněny min. 20 m od hrany vozovky lehce čištěným povrchem nebo hrubým kamenivem, které bude po dokončení akce zhotovitelem odstraněno. Stavební technikou nebude docházet k devastaci krajů silnice a silničního tělesa. V případě, že by došlo užíváním krajských komunikací staveništní dopravou jejich poškození, budou tato místa po dohodě s SSOK opravena na náklady investora stavby. Zhotovitel pořídí před zahájením akce fotky míst výjezdů na krajskou silnici, které bude užívat a tyto zašle na SSOK na email:kolarova@ssok.cz.
- 4) Konkrétní termín zahájení prací bude sdělen SSOK na e-mail:kolarova@ssok.cz. min. 3 týdny před zahájením prací.
- 5) Pro zajištění bezpečnosti silničního provozu při výjezdech vozidel stavby, bude na krajských komunikacích umístěno přechodné dopravní značení, o které požádá v dostatečném časovém předstihu zhotovitel prací silniční správní úřad MMPR – odbor evidenčních správních služeb v Přerově. Žádost bude poslána i na SSOK a projednána Policií ČR DI Přerov
- 6) Jakékoliv znečištění používaných krajských komunikací vozidly stavby, bude zhotovitelem akce bez průtahu čištěno. Znečištění nebude ukládáno na krajnice ani do příkop, ale odvezeno mimo těleso komunikací.
- 7) Pokud by zhotovitel používal prostor krajské komunikace jako manipulační prostor nebo pozemek p.č. 1216 v k.ú. Čekyně, bude tato skutečnost s SSOK projednána a uzavřena s investorem stavby nájemní smlouva dle platní směrnice před zahájením prací.

3. Český rybářský svaz, z.s.

Vyjádření Zn: PD-76/21

Podmínky:

- Před zahájením stavby bude cca 14 dní předem písemně informována MO ČRS Brodek u Přerova (viz adresa v rozdělovníku) včetně zaslání kontaktu na osobu, která bude zajišťovat stavební dozor nad stavbou nádrže pro případ, že bude nutno něco operativně řešit. V případě ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba, vždy po konzultaci se zástupci MO ČRS Brodek u Přerova, požadujeme provést záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede příslušná pověřená MO ČRS Brodek u Přerova. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedení stavby jako vyvolány náklad.

- Při odstraňování sedimentů je vhodné odstranit, pouze suchou část nánosů nad hladinou vodního toku tzn. zachovat přirozenou kynetu, případně ji uměle vytvořit.
- U opevnění břehů z rovnaniny z lomového kamene bude první řada kamenů v úrovni nivelety toku uložena tak, aby mezi jednotlivými kameny zůstaly mezery cca 10-15cm jako úkryty pro ryby a ostatní živočichy.
- Nelze však vyloučit, že zemní práce mohou být během jejich realizace zdrojem plavenin, který způsobí zákal ve vodním toku pod profilem stavebních prací a tím negativně ohrozit ichtyofaunu a vodní živočichy obývající ekosystém vodního toku. Tento negativní vliv lze však částečně eliminovat zajímkováním a výstavbou obtoků před realizací stavby, čímž výrazně ovlivní kvalitu vody, která nebude stavební činností zasažena a vodní živočichové včetně ryb, nebudou zbytečně ohroženy zákallem. V případě, že nelze realizovat technická opatření zabraňující dlouhodobému zakalování vody a v toku pod úpravou, požadujeme u stavby, která trvá déle než 5 dní, zastavit stavební práce v korytě toku na 2 dny, aby nedocházelo k trvalému zabahnění žaber ryb a následně k úhynu.
- Při stavbě je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek)

4. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Závazné stanovisko Čj. HSOL-4074-2/2021

- Vydává souhlasné závazné stanovisko bez podmínek

5. Archeologický ústav AV ČR, Brno

Vyjádření Čj: ARUB/5028/2021

- Uvedená stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy. Území je chráněno dle právních předpisů, zejména dle §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči, v platném znění. Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakémukoliv zásahu do terénu (skrývka, hloubení výkopů apod.) je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situaci, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.

6. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Stanovisko Zn: 2021/691/Kv-S5

Podmínky:

- 1) Stavebník objedná u provozovatele vytyčení vodárenských a kanalizačních zařízení a vystavení povolení k činnosti v jejich ochranné pásce dle odst. 5 §23 zákona č. 274/2000Sb. v platné znění
- 2) Stavebník dodrží podmínky činnosti v ochranných pásmech vodárenských a kanalizačních zařízení stanovené VaK Přerov, a.s.
- 3) Stavebník ověří polohu domovních vodovodních a kanalizačních přípojek s jednotlivými vlastníky nemovitostí,
- 4) Zemní práce ve vzdálenosti menší 1,0 m od vodovodních a kanalizačních zařízení a jejich příslušenství budou provedeny pouze ručně.
- 5) Při úpravách terénu zajistit krytí vodovodu nejméně 1,2m, nezřizovat krytí vyšší jak 2,2m
- 6) Při poškození vodárenského nebo kanalizačního zařízení či jeho příslušenství neprodleně informovat příslušný provoz nebo dispečink VaK Přerov, a.s. o stavu zařízení a rozsahu poškození.

7. Povodí Moravy, s.p.

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

8. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

Vyjádření Zn: 624173/21

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a

(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a

(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a

(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a

(V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

9. ČEZ Distribuce, a.s.

Sdělení Zn: 0101603405

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	Síť NN	Síť VN	Síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť	střet		

Stanice	střet
---------	-------

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	Síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	Zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Vyjádření Zn: 001117577460

- Zemního kabelového vedení nízkého napětí 0,4 kV (NN)
 - Nedaleko venkovního vedení nízkého napětí 0,4kV (NN)
- , které je v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Podmínky:

1). Požadujeme, aby stávající podpěrné betonové sloupy, které jsou umístěné v blízkosti opravovaných břehů Dražůvky, byly zajištěny proti poškození, sesunutí a nebyla narušen jejich statika. Doporučujeme tyto betonové sloupy zajistit provizorními ocelovými lany s ukotvením do země.

2). Požadujeme, aby stávající podpěrné betonové sloupy, které jsou umístěné v blízkosti opravovaných břehů Dražůvky, byly zajištěny proti poškození, sesunutí a nebyla narušen jejich statika. Doporučujeme tyto betonové sloupy zajistit provizorními ocelovými lany s ukotvením do země.

3). Před započatím stavby zajistí zhotovitel **vytýčení kabelového vedení (servisní organizace ČEZ Distribuce) a ruční vykopání sond** pro přesné zjištění polohy a hloubky uložení kabelů v terénu. Zemní práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny ručně. Jestli byly vykopány ručně sondy pro přesné zjištění místa a hloubky uložení všech kabelových vedení, je možno provádět výkopové práce bagrem již od 0,5 metru od kraje kabelového vedení. Před záhozem výkopů je nutné přizvat příslušného technika servisní organizace ČEZ Distribuce ke kontrole uložení kabelového vedení. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.

4). Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050

5). V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

6). Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

7). Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie

elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.

8). Sdělujeme Vám, že nadzemní vedení NN nemá ochranné pásmo; musí být však dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména PNE 333302 a pro práci v blízkosti NN ČSN EN 50110-1 ed.2.

9). Požadujeme respektování **ochranného pásma zemního kabelového vedení NN**, které dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 činí **1 metr** po obou stranách kabelového vedení

10). Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

11). V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

12). Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

13). **Stavebník zajistí ochranu zařízení** energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, **aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození**. V této souvislosti **odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám**. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.

14). Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

15). Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

10. ČEZ ICT Services, a.s.

Sdělení Zn: 0700365589

- Nedojde ke střetu

11. Telco Pro Services, a.s.

Sdělení Zn: 0201226327

- Nedojde ke střetu

12. ČEPS

Sdělení Zn: 3654/2021/CEPS

- Nedojde ke střetu

13. GasNet

Stanovisko Zn: 5002357965

- Nedojde ke střetu

14. České radiokomunikace, a.s.

Vyjádření Zn: UPTS/OS/272713/2021

- *Nedojde k střetu*

15. Technické služby města Přerov, s.r.o.

Vyjádření

- V uvedené lokalitě se nachází kabely VO.

16. T-Mobile Czech republic, a.s.

Vyjádření Zn: E19664/21

- Nedojde ke střetu

17. Vodafone Czech republic, a.s.

Vyjádření Zn: MW9910172107282555

- Souhlasí s realizací projektu