



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2022/027472

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžicková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
07.06.2022

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

Labe, Račice, protipovodňová ochrana

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Sídlo

IČ

Forma a limit veřejné zakázky

Druh zadávacího řízení

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

70890005

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Otevřené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Uvedený výkaz výměr obsahuje ve Vedlejších a ostatních nákladech pol. č. 22 „Zajištění zkoušky těsnosti hradicích prvků“ - zkouška těsnosti mobilního protipovodňového hrazení. Dle informací od dodavatelů tohoto systému protipovodňového hrazení je tato zkouška zbytečná z důvodu, že dodavatel ručí za funkčnost a nepropustnost hrazení. Případné prosáknutí vody skrz hrazení vyřeší navržená čerpadla. Dále je tato zkouška velmi nákladná a složitá na provedení na takovémto území, na kterém se stavba nachází.

Prosíme zadavatele o přehodnocení tohoto požadavku a informaci, zda na něm trvá a nebo výše uvedenou položku z výkazu výměr vypustí.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že prověřil možnosti zajištění zkoušky těsnosti hradicích prvků mobilního protipovodňového hrazení a upouští od svého požadavku. Předmětem položky VON č. 22 však nadále zůstává zkouška těsnosti protipovodňových uzávěrů v kanalizačních šachtách (2 ks vřetenových šoupátek). Zadavatel v této souvislosti poskytuje nový soupis prací, kde je v tomto smyslu upraven text popisu položky VON č. 22.

2)

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29.06.2022 do 10:00 hodin.**

Článek 13. Zadávacích podmínek se mění následovně:

13.1. Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 29.06.2022

Hodina: 10:00 hodin

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Přílohy: Upravený soupis prací

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html