


Pozn.:

- nátrže jsou mělké, jejich hloubka je do 1,0 m, bude provedeno jejich dosypání přivezenou zemínou
- zásyp bude hutněný po vrstvách do 200 mm
- stromy na okraji nátrží budou odstraněny, včetně pařezů, jámy budou zasypány zhutněnou zemínou.
- základová spára bude před sypaním zeminy urovňována a zhutněna, sklony svahů budou nejvýše 1:1
- podle ČSN 75 2410 bude zemina splňovat požadavky pro homogenní hráze (zemina bez organických látek, kořenů, listů, kamenů atc)
- ohumusování bude provedeno místní zemínou v tloušťce 100 mm

Výškový systém Balt po vyrovnaní

Ing. KAREL VAŠTÍK, projektování vodních staveb							
ul. Lideřovská 14, 696 61 VNOROVY, Lidéřovice				tel. 518 328 168, mobil 603 853 613, e-mail: karel.vastik@tiscali.cz			
Vedoucí projektu		Ing.Karel Vašík		Vypracoval Ing.Karel Vašík			
Zodpovědný projektant		Ing.Karel Vašík		Kontroloval			
Investor Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno							
Obec Rohatec, Vracov		Katastr Rohatec [740381], Vracov[785172]		Okres Hodonín			
<div>Akce</div> <div>Morava,PB odsazená hráz Rohatec</div> <div>SO</div> <div>Obsah</div>				Stupeň		DOS, DRS	
				Datum		10.2021	
				Zakázkové číslo		13/2021	
				Měřítko		1: 250	
				Formát		1 xA4	
				Výkres č.		Paré č.	
Podrobná situace - nátrž 3 a 4				D.1.1.03		1	