

**Vyjádření č. KHP/TD/AVETI/20/3114**  
**Vyjádření k existenci sítí (zjištění sítí)**

**Žadatel:**

Povodí Labe, státní podnik  
Ing. Jiří Dostál  
Víta Nejedlého 951/8  
50003 Hradec Králové

**Investor:**

**Údaje o žádosti / stavbě:**

Název: **Cidlina, Chlumeck nad Cidlinou, dolní jez, ř. km 29,056, oprava podesty**  
**Účelem opravy je obnova stability podest u obou pilířů dolního jezu včetně ukotvení ocelových schodišť.**

**Lokalita:**

Obec: **Chlumeck nad Cidlinou**  
Katastr: **Chlumeck nad Cidlinou**

Zadaná čísla  
dotčených parcel:

V dané lokalitě se nachází síť a vodohospodářské zařízení ve správě společnosti Královéhradecká provozní, a. s. viz příložená dokumentace.

Vyjádření k existenci sítí není souhlas s napojením, ani vyjádření k projektové dokumentaci všech stupňů, ale slouží především pro projekční práce. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a má pouze informativní účel. V případě investiční akce, záměru napojení nebo zásahu do námi provozovaných sítí a jejich ochranných pásem a ochranných pásem vodních zdrojů, požadujeme předložit projektovou dokumentaci k našemu posouzení.

Upozorňujeme, že průběhy vedení sítí jsou orientační, stejně jako podkladová mapa v příloženém snímku, která má rovněž pouze informativní charakter.

K sítím, které nejsou v provozování společnosti Královéhradecké provozování, a. s., a mohou se nacházet v uvedené lokalitě, vydává vyjádření jeho vlastník nebo provozovatel.

Vodovod a kanalizace má dle § 23 Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů ochranné pásmo, to je vymezeno vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí, 1,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm a menších a 2,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm. Toto ochranné pásmo musí zůstat beze staveb (nesmí se zde umísťovat žádné trvalé ani dočasně objemné stavby, ani zřizovat skládky materiálu nebo deponie zeminy), volné bez výsadby stromů a keřů a nebude zde nijak výrazně upravována niveleta terénu.

Upozorňujeme, že se v uvedeném území nachází vodovodní a kanalizační přípojky. Ty jsou v majetku vlastníků napojených nemovitostí. Jejich zakres je orientační. Náš archiv nemusí obsahovat všechny trasy přípojek. Je nutné jejich polohu respektovat.

Upozorňujeme, že se v uvedeném území nachází elektrické kabelové vedení v provozování Královéhradecké provozní, a. s. Jeho ochranné pásmo je 1,5 m po stranách krajního vedení. Je nutné jeho polohu respektovat.

Vyjádření k existenci sítí je generováno automatickým systémem.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

*Přílohy:*

**grafické (počet: 1)**

**- Vyjádření\_326896\_situace\_338288.pdf**

*Vaše značka:*

**Vyřizuje:** systém AVETI

**Telefon:** systém AVETI

**Datum:** 15.10.2020

**KRÁLOVÉHRADECKÁ  
PROVOZNÍ, a.s.**

Víta Nejedlého 893  
500 03 Hradec Králové

②



**Bc. Lukáš Chmelař**  
**vedoucí oddělení technické dokumentace**