

**Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.****Unhošťská 1629**  
231 01 Hostivice

Vaše zn. / ze dne:

03. 08. 2021

Naše zn.:

2021/1345/Kv-S5

Vyřizuje:

Ing. Kovář, tel. 581 299 114, [kovar@vakpr.cz](mailto:kovar@vakpr.cz)

Datum:

13. 08. 2021

Věc:

**„Splavná Drahotuše“****Stanovisko projektové dokumentaci pro ohlášení stavby**

Dne 03. 08. 2021 obdržela naše společnost žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby „Splavná Drahotuše“. Předložená projektová dokumentace je navržena údržby stávajícího koryta toku Splavná v místní části Drahotuše. Údržbou koryta toku dojde k odtěžení nánosů a odstranění vysokého travního porostu v průtočném profilu vodního toku. Součástí předložené žádosti jsou situační výkresy s vyznačením úseků, ve kterých bude docházet k odtěžení nánosů z koryta toku a stabilizace břehů. Z předložených situačních výkresů je patrné, že dojde k dotčení našich zařízení jejich trasy jsou vedeny pod korytem toku Splavná. Na základě výše uvedeného sdělujeme, že s realizací stavby souhlasíme za předpokladu, že před zahájením činností úpravně koryta vodního toku bude na základě objednávky provedeno vytyčení vodárenských a kanalizačních zařízení a vystavení povolení k činnosti v jejich ochranném pásmu dle odst. 5 §23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Naše společnost nemá k dispozici přesné hloubky uložení vodovodu a kanalizace pod korytem vodního toku. S ohledem na tuto skutečnost bude nezbytné požádat na základě objednávky provoz vodovodů a kanalizací v Hranicích, že součástí vytyčení budou provedeny kopané sondy a určení přesné hloubky uložení vodovodu a kanalizace. Dále budou dodrženy podmínky činnosti v ochranných pásmech vodárenských zařízení stanovené VaK Přerov, a.s. A současně investor stavby zajistí ochranu stávajících zařízení ve správě VaK Přerov, a.s., vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0 m od vodovodních a kanalizačních zařízení a jejich příslušenství provede pouze ručně. A v případě poškození vodárenského nebo kanalizačního zařízení či jeho příslušenství neprodleně informovat příslušný provoz nebo dispečink VaK Přerov, a.s. o stavu zařízení a rozsahu poškození.

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I-Město

750 02 Přerov

S pozdravem

  
**Ing. Jindřich Mrva****výrobně technický náměstek**

Na vědomí:

- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., provoz vodovodů – Ing. Jiří Pavlík
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., provoz kanalizací – Ing. Jaroslav Kulíšek