

Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim III

Váš dopis zn/ze dne

Naše značka
2682/18/Dv

Vyřizuje/linka
Dvořáková/247

Ml. Boleslav
11.7.2017

Srbsko parc.č. 600, 599 a st. 172, 173, rekreační objekty ev.č. 237 a 238, rekonstrukce kanalizace - vyjádření ke stavebnímu povolení

Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Předložená PD pro stavební povolení řeší odvod a čištění splaškových vod z rekreačních objektů ev.č. 237 a 238 - umístění domovní ČOV se zasakovacím objektem, včetně rozvodů kanalizace.

Na výše uvedených pozemcích se nenacházejí žádná vodohospodářská zařízení ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

- Na pozemcích se nacházejí vodovodní přípojky pro parc.č. 600 a 601, které nejsou ve vlastnictví naší a.s. Jejich přesné trasy neznáme. V případě křížení nového kanalizačního potrubí s vodovodní přípojkou a s vnitřními rozvody vody, je nutno kanalizaci uložit pod vodovod. Pokud nebude technicky možné kanalizační vedení uložit hlouběji než vodovod a bude nutné křížení nad vodovodem (pouze ve výjimečných případech) musí být kanalizační potrubí uloženo do tuhé chráničky (taktéž při souběhu). Potrubí bude uloženo na kluzkých objímkách a konce chráničky budou opatřeny gumovou uzavírací manžetou. Délka chráničky - v celé šířce ochranného pásma vodovodní přípojky tj. 1,5 m od vnějšího lince stěny potrubí na obě strany dle ČSN 75 5411. Prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury podle ČSN 73 6005.
- Případné úpravy (udržovací práce) na vodovodní přípojce je nutno předem konzultovat s vedoucím provozu vodovodů VaK v Mnichově Hradišti, panem Markem (tel. 326 771 014, amarek@vakm.cz).

Pozemek se nenachází v pásmu ochrany zdroje pitné vody.

Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním stavebního povolení pro stavbu.

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 82

Ing. Vladimír Stehlík
výrobní náměstek

OK

Obdrží: P 4

v. z. Danuše Dvořáková
vedoucí oddělení TPČ

Telefon: 326 376 111
provolba 326 376 xxx
Fax: 326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz
URL: www.vakmb.cz

16. 07. 2018

1234