






DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 20 EO – STROJNÍ VÝKRES

ŘEZ 1-1'
M 1:50




LEGENDA:


- ① PŘÍTOKOVÉ POTRUBÍ DN 100 (d110)
- ② SEPARÁTOR SHRABKŮ (ČESLICOVÝ KOŠ)
- ③ SEDIMENTAČNÍ PROSTOR NÁDRŽE V RÁMCI DČOV
- ④ PROSTOR AKTIVACE V RÁMCI DČOV
- ⑤ DOSAZOVACÍ PROSTOR NÁDRŽE V RÁMCI DČOV
- ⑥ PŘELIVNÝ ŽLAB
- ⑦ ODTOKOVÉ POTRUBÍ DN 150 (d160)
- ⑧ PROVDUŠŇOVACÍ ELEMENT: TRUBKOVÝ DIFUZOR NAPŘ. TYP 63/2100D
- ⑨ PŘÍVOD A ROZVODY VZDUCHU DN 32 (d40)
- ⑩ MAMUTKA PP DN 32 (d40)

- | | |
|---|--|
|  | PÍSKOVÝ PODSYP TL.200mm, HUTNĚNÝ |
|  | PODKLADNÍ BETON C 12/15 TL.100mm |
|  | OBETONOVÁNÍ DČOV, BETON C 20/25–XC1 TL.200mm |
|  | UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ POTRUBÍ |

* PŘÍVOD VZDUCHU ZAJIŠTĚN DMYCHADLEM (NAPŘ. TYP EL-120) UMÍSTĚNÝM V TECHNOLOGICKÉM PILÍŘKU
 ** V TECHNOLOGICKÉM PILÍŘKU BUDE ROVNĚŽ UMÍSTĚNO DÁVKOVACÍ ČERPADLO S 20l NÁDOBOU CHLORIDU VÁPENATÉHO
 – PROSTUPY PRO TATO TRUBNÍ VEDENÍ BUDOU V ČÁSTI NÁSTAVCE
 UTĚSNĚNY PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM NEBO TĚSNÍCÍ HMOTOU

PŮDORYSNÝ ŘEZ
M 1:50



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. DANIEL KOTAŠKA			 PÍŠTOVY 820 TEL: 469 682 303 537 01 CHRUDIM FAX: 469 682 310 E-MAIL: EKOMONITOR@EKOMONITOR.CZ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE : V+K	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :		
ING. DANIEL KOTAŠKA	ING. TOMAŠ MLÁDEK	ING. DANIEL KOTAŠKA		
INVESTOR : POVODÍ LABE STÁTNÍ PODNIK, VÍTA NEJEDLÉHO 951/8, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ				
NÁZEV AKCE : REKREAČNÍ OBJEKTY SRBSKO, REKONSTRUKCE KANALIZACE, Č. 239160003 – AKTUALIZACE			ČÍSLO ZAKÁZKY	736 717 041
ČÁST : DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ OBJEKT : SO2 – DOMOVNÍ ČOV SPOLU SE ZASAKOVACÍM OBJEKTEM			FORMÁT A4	2
			DRUH PROJEKTU	DSJ
			DATUM	06. 2022
NÁZEV VÝKRESU : DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 20 EO – STROJNÍ VÝKRES			MĚŘÍTKO	1:25
			ČÍSLO VÝKRESU : D.4.2.2	PARÉ Č.: