

POZNÁMKY:

- ZKOSENÍ VŠECH OSTRÝCH HRAN 20/20 mm, VE STYKU SE ZEMINOU 30/30 mm (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)
- PLOCHY, KTERÉ PŘIJDOU TRVALE DO STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ, BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM 1xALP (MIN. 300 G/M2) A 2xALN (MIN. TL. DLE TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBCE), MATERIÁL A PROVEDENÍ MUŠÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM TKP Z1, VL 4 A SOUVISEJÍCÍM PŘEDPISŮM
- POVRCH PRACOVNÍCH SPÁR BUDE ZBAVEN CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNĚN, VYČNÍVAJÍCÍ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ BUDE ŘÁDNĚ OČIŠTĚNA
- PO BETONÁŽI BUDOU POVRCHY DŮSLEDNĚ OŠETŘOVÁNY TAK, ABY SE PŘEDEŠLO VZNIKU SMRŠŤOVACÍCH TRHLIN

KATEGORIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY (DLE TKP 18)  
POHLEDOVÉ PLOCHY

Bd: HOBLOVANÁ PRKNA KLADENA SVISLE NA POLODRÁŽKU - POHLEDOVÝ BETON, KTERÝ PO ODBEDNĚNÍ NEVYŽADUJE ŽÁDNOU DALŠÍ ÚPRAVU.  
-POHLEDOVÝ BETON, KTERÝ PO ODBEDNĚNÍ NEVYŽADUJE ŽÁDNOU DALŠÍ ÚPRAVU

NEPOHLEDOVÉ PLOCHY


Aa: NEHOBLOVANÁ PRKNA NA SRAZ NEBO  
C1a: VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ  
-PO ODBEDNĚNÍ PŘÍPUSTNÝ POVRCH S DROBNÝMI VADAMI

STAVEBNÍ MATERIÁLY				
STAVEBNÍ ČÁST	KONSTRUKČNÍ OCEĽ	BETON	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽ
PODKLADNÍ BETON	-	C12/15-X0	-	-
DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ	-	C30/37-XC4, XF1	B500B	-

SO 02


INJEKČNÍ ŠACHTA

Objednatel:




**Povodí Labe, státní podnik**  
Víta Nejedlého 951  
500 03 Hradec Králové

Zhotovitel DPS:



**Valbek, spol. s r.o.**  
Vaňurova 505/17  
460 02 Liberec 3



**VD HARCOV**  
**ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ZA POVODNÍ**

Zhotovitel:  
Valbek, spol. s r.o., síř. Ústí n. L.,  
Děčínská 717/21  
400 03 Ústí nad Labem

Příloha  
**VÝKRES TVARU -BLOK DC20**

Zak. číslo  
Datum  
Stupeň  
Počet formátů  
Měřítko  
Č. přílohy

16UL01012  
07/2020  
DPS  
8 x A4  
M 1:50  
Paré

D.02.7.4