


POZNÁMKY:

- KABELOVÚ POJISTKOVÚ PŘÍPOJKOVÚ SKŘÍŇ V PLAST. PILÍŘI TYP SS100 VYBUDUJE PROVOZOVATEL DS DLE PŘÍLOHY č.1 SMLOUVY O PŘIPOJENÍ
- ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ PILÍŘOVÉHO TYPU UMÍSTĚN VEDLE SS100 NA PARCELE č. 445/1
- PŘED OSAZENÍM ER JE POTŘEBA ZJISTIT PŘESNÝ TYP SKŘÍŇE SS100 A DODAT ELEKTROMEROVÝ ROZVAĐEČ TAK, ABY VÝŠKOVO PASOVAL KU ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇI
- ELEKTROMĚR DODÁ A NAMONTUJE PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY
- ELEKTROMĚROVÁ SKŘÍŇ BUDE OBSAHOVAT TRÍFAZOVÝ JEDNOTARIFNÍ ELEKTROMĚR, HLAVNÉ JIŠTĚNÍ JISTIČEM B32A/3P

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VYPRACOVAL: ING. JAMRICH	HIP: ING. KEDROVIČ MILOŠ	<div>VODOTIKA</div>	
ODP. PROJ.: ING. JAMRICH	VED.PROJ. ATEL.: ING. KEDROVIČ MILOŠ		
Mě.Ú.:KOPIDLNO	Kr.Ú.: KRÁLOVÉHRADECKÝ		
Ok.Ú.: JIČÍN	INVESTOR : POVODÍ LABE, státní podnik	FORMÁT	2 A4
AKCE: MRLINA, VESTEC - ROŽDALOVICE, ZVÝŠENÍ OCHRANY OBČÍ VÝSTAVBOU POLDRŮ - POLDR MLÝNEC SO 05 PŘÍPOJKA NN		DATUM	6/2019
		STUPEŇ	DPS
		Č. ZAK.	03-01455
PŘÍLOHA: PŘEHLEDOVÉ SCHÉMATA ZAPOJENÍ		ARCH. Č:	0555
		MĚŘÍTKO:	Č. PŘÍLOHY: D - 5.3