



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2022/055408

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Rypková / 705

HRADEC KRÁLOVÉ
28.11.2022

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky **PPO Píšťany - sklad MPPZ**

Identifikační údaje o zadavateli

Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČ	70890005

Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz 1:

Na hale je navržen PUR panel tloušťky 80mm – ten ale při vodorovném kladení při vzdálenosti podpor 6 metrů nevyhoví na sání a tlak větru, což si asi projektant neuvědomil. Měli bychom dvě řešení: buďto zvětšit tloušťku všech stěnových panelů na 120mm aby to vyhovělo nebo do každého pole přidat sloupek jako podporu panelu tl. 80 mm.

Odpověď:

Na navržený objekt lze použít zvolené stěnové panely s izolačním jádrem z PUR pěny v tl.80mm, s profilací M/D. Interiérová profilace povrchového plechu D (minibox 2mm). Stěnové panely staticky vyhoví, s ohledem na tloušťku panelu je nutno počítat s průhybem uprostřed rozponu panelů.

Dotaz 2:

Odstín střechy a stěn je navržen na RAL 7001 – což je atypická barva za příplatek. Je toto opravdu nutné nebo budete radši chtít použít bezpříplatkový odstín např. RAL 9006?

Odpověď:

Zadavatel trvá na navrženém odstínu RAL 7001.

Dotaz 3:

Hala nemá dveře a jedná se o budovu pro skladování protipovodňových zařízení. Pokud dojde při krizové situaci k výpadku proudu, tak roletová vrata nepůjdou navinout (nebo s velkými obtížemi). Navrhovali bychom osadit sekční vrata s integrovanými dveřmi a nouzovým otevíráním řetězem.

Odpověď:

Zadavatel vzhledem k tomu, že vstup do objektu bude pouze občasný a objekt nebude běžně využíván, zvolil jednodušší a úspornější řešení formou osazení sekčních vrat, která budou opatřena zámkem a zařízením pro možnost otevření dveří při výpadku proudu.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12.12.2022 do 10:00 hodin.

Článek 7 Oznámení výběrového řízení – zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu se upravuje následovně:

7. Lhůta a místo pro podání nabídky

Datum: 12.12.2022

Hodina: 10:00

Nabídky musí být podány pouze elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html