

TYP : OCEP ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNÝ

HLOUBKA : 150mm

KRYTÍ : IP 40

KRYTÍ PO OTEVŘENÍ DVEŘÍ : IP 20

DĚLENÍ: -

NÁTĚR : BÍLÝ

PŘÍVODY : SHORA

VÝVODY : NAHORU


OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE


OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
POLOHOU, IZOLACÍ


NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE, ~50 Hz, 230/400V TN-S

POZNÁMKA:

- ZAPUŠTĚNÁ OCEP ROZVODNICE 1500/600/150mm, KTERÁ BUDE V PROTIPOŽÁRNÍM PROVEDENÍ EI30, DVEŘE MUSÍ VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 Sm DP1 (KOUŘOTĚSNÉ)
- PROSTOROVÁ REZERVA PRO 3x20 modulů

vypracoval	HIP				
ING. P. ŠULC	ING. ARCH. P. MATOUŠEK				
objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60 00 Brno					
REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ POVODÍ MORAVY, S.P. - 4. ETAPA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY					
ROZVADĚČ SX-7	formát A1	měřítko -	výkr. č. F 1.07	INTERIER DESIGN ARCHITEKTURA	





ROZVADĚČ :
ROZVADĚČ SX7

TYP VÝKRESU : OBVODOVÉ SCHEMA
ARCHIVNÍ ČÍSLO :

DATUM : 10/2022
ZPRACOVAL : ING.ŠULC

ZAK. ČÍSLO : —
PROJEKT : REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ
POVODÍ MORAVY, S.P. – 4.ETAPA

ČÍSLO VÝKRESU : LIST :
E.1-07 2