



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 8NP:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
801	KANCELÁŘ	17,50
802	KANCELÁŘ	16,50
803	KANCELÁŘ	29,30
804	KANCELÁŘ	14,80
805	KANCELÁŘ	15,90
806	KANCELÁŘ	15,90
807	KANCELÁŘ	15,90
808	KANCELÁŘ	15,90
809	KANCELÁŘ	18,85
810	CHODBA	32,40
811	KANCELÁŘ	33,70
812	KANCELÁŘ	15,90
813	KANCELÁŘ	15,90
814	KUCHYŇKA	15,90
815	VÝLEVKA	1,28
816	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - MUŽI	13,83
817	SCHODIŠTĚ	46,80
818	VÝTAH 2x	3,24
819	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - ŽENY	15,95
820	HALA	18,50

LEGENDA

- DATOVÁ DVOJZÁSUVKA POLOZAPUŠTĚNÁ 2xRJ45
- DATOVÁ 2xZÁSUVKA DO PARAPETNÍHO ŽLABU 2x1xRJ45
- 1xZÁSUVKA HDMI
- DATOVÁ ZÁSUVKA POLOZAPUŠTĚNÁ 1xRJ45 (PRO ČTEČKY, KAMERY ATD.)
- DATOVÁ ZÁSUVKA NEBUDE OSAZENÁ, BUDOU ZATAŽENY DATOVÉ KABELY A SMOTÁNY V KRABICI
- PODLAHOVÉ KRABICE PRO PC ZÁSUVKY 230V + DATOVÉ ZÁSUVKY
- KABELOVÉ STUPACÍ VEDENÍ

DATOVÉ ROZVODY

POZNÁMKA:

- U ZÁSUVKY V PODHLEDU BUDE PONECHÁNA STOČENÁ 5m KABELOVÁ REZERVA
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVKY URČÍ PROJEKTANT INTERIÉRU
- ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ BUDOU DOZBROJENY DATOVÝMI ZÁSUVKAMI V RAMCI SLABOPROUDU

DODÁVKA SILNOPROUDU:

- V KANCELÁŘÍCH BUDOU V RAMCI SILNOPROUDU ZALOŽENY VEŠKERÉ CHRÁŇKÝ A KRABICE PRO DATOVÉ ZÁSUVKY

POZNÁMKA EPS:

Součástí realizace je příprava pro EPS. Po celém patře bude natažen kabel J-Y(St)-Y 1x2x0,8mm2 a to tak, že bude začínat v nově vybudovaném stoupacím vedení na chodbě vedle výtahu a potom bude kabel veden po chodbě a postupně bude do každé místnosti zatažena smyčka tohoto kabelu, tak, aby byla přístupná z montážního otvoru pro svítidla. Takto bude postupně provedena příprava do každé místnosti na patře. Na chodbě budou připraveny 3 místa u kraje podhledu aby se k tomuto místu mohl nainstalovat hlásič EPS. Smyčka bude ukončena v nově vybudovaném stoupacím vedení na chodbě vedle výtahu. Na chodbě bude kabel pro EPS před vstupem do místnosti a po výstupu z místnosti pevně připevněn, aby nemohlo dojít ke stažení.

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1NP

vypracoval	HIP
ING. P. ŠULC	ING. ARCH. P. MATOUŠEK
objednatel:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60 00 Brno
REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ POVODÍ MORAVY, S.P. - 4.ETAPA	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
DISPOZICE 8NP - DATOVÉ ROZVODY	formát 5A4
měřítka 1:50	vykr. č. E.2-03



INTERIÉR  
DESIGN  
ARCHITEKTURA