



## Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

Multiaqua s.r.o.  
Bc. Kateřina Kašparová  
Veverkova 1343  
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
Pla/2020/051894

VYŘIZUJE/LINKA  
Martin Fajl / 677  
M. Holan / 481 321 388

HRADEC KRÁLOVÉ  
22.12.2020

### **VD Josefův Důl, oprava a rekonstrukce venkovní kanalizace objektu dozorství, k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou**

Dne 18.11.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro ohlášení stavby na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace zpracované firmou Multiaqua s.r.o. (10/2020) se jedná o opravu a rekonstrukci venkovní kanalizace objektu dozorství na vodním díle Josefův Důl. Jedná se o opravu a rekonstrukci již dokončené stavby. Účelem je odvádění dešťových a splaškových odpadních vod, odvodnění komunikací, objektů a zpevněných ploch kolem nich a oprava komunikací. Při této akci dojde ke komplexní opravě kanalizačních přípojek, které jsou v havarijním stavu, kdy hrozí zborcení kameninových trubek a úplné ucpání profilu. Dále je řešeno odvodnění zpevněných ploch kompletní opravou. Povrch komunikace a zpevněné betonové plochy totiž budou výrazně narušeny v rámci opravy kanalizačních přípojek. Akce bude probíhat na pozemcích parc.č. 626/19, 626/23, 626/18, st. 411, st. 358, st. 359 a st. 383 v k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou. Lokalita se nachází cca 30 m od vodního díla Josefův Důl a cca 300 m od vodního toku Kamenice v úrovni ř.km cca 30,200. Stavba nevyžaduje nová napojení na technickou infrastrukturu a inženýrské sítě, budou využity stávající komunikace, sjezdy a přejezdy a stávající místa pro napojení na kanalizaci.

Stavebníkem akce je Povodí Labe, státní podnik.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL\_1850 - Kamenice od hráze nádrže Josefův Důl po tok Jedlová, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 677888, X: 972304.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
- Případné změny oproti schválené PD požadujeme konzultovat na Povodí Labe, státní podnik, PS Turnov.

Upozorňujeme, že se předmětná lokalita částečně nachází v ochranném pásmu II. stupně vodní nádrže VD Josefův Důl.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

**Na vědomí**  
PL Z1 – Jablonec nad Nisou – PS Turnov