



E.19.1.

**VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.**  
Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika  
IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

Investor:

Žadatel:

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.  
Ondřej Pavlíček  
Rokycanova 114  
56601 Vysoké Mýto

Vaše značka:

Číslo jednací: **VS/Šla/2022/2354**

Vyřizuje: **Romana Šlaisová**

Telefon: **+420 466 798 447**

E-mail: **romana.slaisova@vakpce.cz**

**Název akce:**

**Rajská strouha, Lázně Bohdaneč, odstranění  
nánosů, ř.km. 0,950 - 1,145**

Druh žádosti o vyjádření k: **ostatním stavbám**

Účel / upřesnění -  
stanovisko pro: **vydání stavebního povolení**

*Zájmové území*

Obec:

**Lázně Bohdaneč**

Katastr:

**Lázně Bohdaneč**

Adresa:

**Spojovací 129, 53341 Lázně Bohdaneč**

Datum vydání vyjádření:

Platnost tohoto vyjádření: **18.08.2023 (12 měsíců)**

Jedná se o odstranění nánosů a opravu koryta vodního toku Rajská strouha v ř. km 0,950 – 1,145 v zastavěné části města Lázně Bohdaneč. Opravou nebudou zásadně měněny současné poměry.

Stavba je členěna na stavební objekty.

SO-01 Odstranění dřevin

SO-02 Těžení sedimentů

SO-03 Lokální oprava opevnění

Zasíláme orientační zákres stávajících sítí ve správě VAK Pardubice v zájmovém území vč. "Obecných podmínek", jež jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Zároveň si dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné vodárenské nebo kanalizační zařízení, které není ve správě společnosti **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.** Může se jednat například o domovní přípojky, které jsou v majetku jednotlivých vlastníků nemovitostí, veškerou dešťovou kanalizaci a různé areálové rozvody atd..

K návrhu a realizaci máme následující připomínky:

1. Před zahájením prací budou vytyčeny sítě ve správě VAK Pardubice v dotčeném území - bude respektováno ochranné pásmo těchto sítí.
2. V průběhu čištění koryta bude zachováno dostatečné krytí vodovodního a kanalizačního potrubí v místech křížení koryta.
3. Rozsah prací a způsob provedení konzultujte s pracovníky příslušného provozu (

TEL. 466 798 447  
FAX. 466 304 643  
e-mail: vyjadreni@vakpce.cz  
www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
ČSOB, a.s.  
17699313/0300

IČO  
60108631

DIČ  
CZ60108631



provoz vodovodů - vedoucí p. Vojtěch, tel 466798424 a provoz kanalizací - vedoucí p. Vašíček, tel 466798432 )

4. V rámci stavby bude zajištěna účast technika VAK při kontrolních dnech.
5. Dále budou dodrženy "Obecné podmínky" v odstavci 1.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

**Přílohy:**

počet příloh: 5

souborové přílohy:

- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- Obecné podmínky (20190423).pdf (legenda/interní příloha)

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
9

Romana Šlaisová

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.