

Vaše značka:**Naše značka:** 066 - 22**Vyřizuje:** Harvalík Pavel**Telefon:** +420 466 843 814**Mobil:** +420 724 010 425**E-mail:** pharvalik@eop.cz**Datum:** 08. 03. 2022

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
Rokycanova 114,
566 01 Vysoké Mýto

vyjádření k existenci sítí

Název stavby	Rajská strouha, Lázně Bohdaneč, odstranění nánosů, ř. km. 0,950 - 1,145.
Projektant	situace
Předložená část	Přehledná situace 1:10 000
Číslo projektu	Situace
Datum zpracování	03/2022
Stupeň projektu	Mapový podklad
Investor	Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
Číslo vyjádření EOP:	066 - 22

K výše uvedené situaci uvádíme:

V zájmovém území **dojde ke styku** se zařízením v majetku EOP Distribuce, a.s. a Elektrárny Opatovice, a.s.

Přikládáme orientační situační zákres osy vedení

- **nadzemní horkovod**
- **horkovodní kanál**

Digitální data tepelných sítí neposkytujeme, můžete si o ně zažádat za poplatek u Ing. Lubomíra Pecky odbor hlavního architekta lubomir.pecka@mmp.cz


Při realizaci uvedené stavby je nutno dodržet následující podmínky:

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen respektovat ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87.
- Při provádění prací v ochranném pásmu nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP Distribuce, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu. Ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení činí 2,5 m od kraje vedení.
- Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné tyto sítě nechat vytyčit – vytyčení je nutné objednat nejméně 3 pracovní dny předem písemně na pharvalik@eop.cz. Pro upřesnění polohy a hloubky uložení rozvodného tepelného zařízení doporučujeme ověřit jeho polohu kopanou sondou.
- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku EOP. **Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny**

ručně. Nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP Distribuce, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.

- V případě křížení a souběhu musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Křížení inženýrských sítí provádět zásadně kolmo na zařízení. Provedení prací musí před ukončením zkontrolovat (technik DT JIH p. Harvalík 724 010 425). O povolení kontrole bude sepsán zápis do stavebního deníku.
- **Na trasách podzemního zařízení v majetku EOP Distribuce a.s. nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavována stavební technika.**
- **Musí zůstat zachovaný přístup k rozvodnému tepelnému zařízení v majetku EOP Distribuce a.s.. Veškeré stavby nebo zařízení přímo umístěné na rozvodném tepelném zařízení musí být snadno demontovatelné. Případnou demontáž před plánovanou rekonstrukcí provede na vyzvání EOP vlastník nemovitosti. V případě havárie zajistí demontáž EOP Distribuce a.s, náklady na tuto demontáž následně přefakturuje vlastníkovni nemovitosti.**
- Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku EOP, je stavebník povinen neprodleně informovat dispečera EOP na tel. 800 100 841 nebo 466 536 009.
- Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle Zákona 458/2000 Sb. v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci, která byla žadatelem předložena a pro rozsah prací na ní vyznačené. Po dokončení dalšího stupně projektové dokumentace nebo provedení změn požaduje EOP Distribuce a.s., předložit k opětovnému odsouhlasení. Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data vydání.



EOP Distribuce, a.s.

IČO 288 00 621 | DIČ CZ28800621 | DATOVÁ SCHRÁNKA gvjzp6d | č.p. 478, 533 45 Opatovice nad Labem | +420 466 843 111 | www.eop.cz

