



ZPRÁVA O REVIZI KANALIZACE

Objekt : Vodní nádrž Skalice

679 01 Skalice nad Svitavou

Datum : 20.10.2021

Sebak spol. s r. o.
Kudrnova 447/27, 620 00 Brno
IČO : 60696834

tel. : +420 / 545 222 278
gsm : +420 / 777 818 777
e-mail : sebak @ sebak.cz

www.sebak.cz



TV Protokol kanalizace / Inspekce:

Dle normy: CSN EN13508-2 CZ

Datum 20.10.2021	Objednatel	Název úseku OP Přítok	Médium 1	Operátor Pelikán	Protokol č. 1
Druh stoky Gravitační	Označení systému stokové sítě	Zadržování vody	Srážky	Č. profes. oprávnění pracovníka	Čištění
Město: Skalice nad Svitavou Ulice: Vodní nádrž Poloha: ve volném terénu	Uzel 1 (start): OP Uzel 2 (cíle): Přítok Směr prohlídky: proti směru toku	Kontrolovaná délka: 19,86 m Očekávaná délka: m Délka trouby: m			
Důvod inspekce: kontrola stavu namátkovým výběrem vzorku Využití stoky: Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody Vztažný uzel v podélném směru: vnitřní stěna počátečního uzlu (vstupní nebo revizní šachta výústní objekt (výúst') apod.) na místě, kde stoka nebo kanalizační přípojka prochází stěnou			Profil: Kruhový 890/890 mm Materiál: Ocel Vnitřní obložení: Materiál vnitř. obložení: Rok výstavby:		
Poznámka:					

0 m - BCDE - 00:00:00

Počáteční uzel - výúst', Označení uzlu - OP

8,95 m - BDB - 00:01:13

Obecná poznámka Přechod na menší DN

19,86 m - BCEA - 00:03:13

Koncový uzel - vstupní šachta, Označení uzlu - Přítok



Název úseku: **OP Přítok**

Obec: **Skalice nad Svitavou**

Ulice: **Vodní nádrž**

Okres:

Hloubka dna uzlu 1:

Hloubka dna uzlu 2:

GPS uzel 1:

GPS uzel 2:

Datum: **20.10.2021**

Zakázka:

Uzel 1 (start) OP	Uzel 2 (cíl) Přítok	Směr prohlídky proti směru toku	Metoda prohlídky prohlídka televizním inspekčním systémem
Materiál Ocel	Profil stoky Kruhový	Výška/Šířka 890 / 890	Venkovní teplota