



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Závod Jablonec nad Nisou Želivského 5, 466 05 Jablonec n.N.

TELEFON 483 366 311
E-MAIL labe-z1@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2023/004726

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Rypková / 705

HRADEC KRÁLOVÉ
26.01.2023

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky **Cidlina, Chlumec n. C., oprava PB nábrežní zdi, ř. km 29,280 – 29,330**

Identifikační údaje o zadavateli

Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Želivského 5, 466 05 Jablonec n.N.
IČ	70890005
Druh zadávacího řízení	zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

Ve výkazu výměr chybí položka převod vody. Žádáme o informaci k dané položce.

Odpověď:

Zadavatel dohodl mimořádnou manipulaci na dolním jezu v Chlumci n.C. (viz odst. 4.4. smlouvy o dílo, mimořádná manipulace). Práce tedy budou probíhat za snížené hladiny vody. Předmětem akce není oprava základů nábrežní zdi. V PD je navrženo zřízení pracovní rampy, která bude nad úroveň hladiny vody - viz výkresová část PD, především vzorový příčný řez, příloha č. D.1.1.3. Převod vody se tedy nepředpokládá. Náklady na zřízení rampy dle PD jsou zahrnuty ve výkazu výměr v části Vedlejší a ostatní náklady.

Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu
elektronicky podepsáno

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html