



Váš dopis zn. ----/2020
Ze dne 24. 06. 2020
Naše zn. 17839/2020-SŽ-OR HKR-OPS
Listů/příloh 1/2

Vyřizuje Ing. Ivan Kuna
Telefon +420 972 342 098
Mobil +420 601 394 950
E-mail Kuna@spravazeleznic.cz

Datum 1. července 2020

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
500 03 Hradec Králové
winklers@pla.cz

**Souhrnné stanovisko
Správy železnic, státní organizace
k existenci sítí**

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové (dále jen „OR HKR“) toto

Souhrnné stanovisko k existenci sítí

pro stavbu:

**Název akce: Větrovský potok, Frýdlant, rekonstrukce koryta
Místo stavby: k.ú. Frýdlant, p.p.č. 1642 a další**

**Trať: Liberec – Frýdlant v Čechách státní hranice, žkm 186,840 – 187,030
oboustranně**

TÚDÚ: 0951E1 žst. Frýdlant v Čechách

**Žadatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec
Králové**

**Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec
Králové**

Podle předložené situace se v ochranném pásmu dráhy jedná o lokalitu na Větrovském potoce ve Frýdlantu po obou stranách železničního mostu v žkm 186,975. Zájmová lokalita nezasahuje na pozemky, ke kterým má Správa železnic, státní organizace právo hospodařit.

V území dotčeném stavbou se nachází podzemní vedení Správy železnic, státní organizace ve správě OR Hradec Králové a ČD Telematika a.s.:


1. Na železničním mostě jsou uloženy v chráničkách kabely NN Správy elektrotechniky a energetiky (SEE). Rekonstrukce koryta potoka by se jich neměla dotknout. Bližší informace k sítím ve správě SEE podá a jejich vytyčení na objednávku zajistí vedoucí provozního střediska OE Liberec – p. Filo (972365436, 724357081).
2. Při realizaci akce Větrovský potok, Frýdlant, rekonstrukce koryta, IS, dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DOK, TK) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 1202011856 ze dne 24. 6. 2020. Požadujeme před stavbou objednat u ČD Telematika vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace. Trasy kabelů včetně případných ochranných opatření požadujeme zpracovat do dalšího stupně dokumentace.

Toto souhrnné stanovisko k existenci sítí je vydáno pouze pro účely zpracování projektové dokumentace a nelze ho použít pro žádný typ řízení u místně příslušného stavebního úřadu ani k realizaci stavby!


Pro další řízení požadujeme předložit projekt, který bude zpracován dle následujících požadavků:

1. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení ve správě Správy železnic, státní organizace.
2. Stavba bude navržena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
3. stavební a technický řád drah v platném znění.
4. Projekt pro další řízení musí obsahovat:
 - 4.1. situaci v M1 :1000 (500) s výrazným zakreslením projednávané stavby, dále se zakreslením výše uvedených sítí ve správě Správy železnic, státní organizace, osy krajní koleje dráhy, vyznačením směru kilometráže trati a s udáním kilometrické polohy stavby vůči trati, hranic pozemků a jejich parcelní čísla,
 - 4.2. příčný řez v místě největšího přiblížení k ose krajní koleje při souběhu v M 1:100/200 se zakreslením hranic drážního pozemku a s uvedením vzdálenosti stavby od osy krajní koleje,
 - 4.3. technickou zprávu,

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska.

 Ing. Karel Kohout
vedoucí odboru

Ing. Jiří Vencel
náměstek ředitele pro techniku

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
[205]

Přílohy

Příloha 1 – situace

Příloha 2 – ČD Telematika


Příloha č.1: Zákres zájmového území

Dotčená k. ú.:


Frýdlant (635090), Frýdlant (635090), Frýdlant (635090)

Dotčené pozemky:

S01, S02, S04



Ověřeno č. j. 17839/2010 - SŽ - OŘ HKR - OPS
Dne: 01.07.2010 Ověřil: *Hum*

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
[205]

24.6.2020

17543/2020/17839

č. 920512

Žadatel:

Winkler Stanislav, Ing.
Víta Nejedlého 8 951
50003 Hradec Králové

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Evid. číslo správce

0000023914

Důvod podání žádosti

Existence sítí

Žádám vás o vyjádření z výše uvedeného důvodu pro akci:

Větrovský potok, Frýdlant, rekonstrukce koryta

Údaje o stavebníkovi:

Telefon:

Mobil:

Fax:

E-mail:

Způsob převzetí vyjádření: e-mailem

Poznámka:

V příloze vám zasílám zakres zájmového území

Dne: 24.06.2020

Winkler Stanislav, Ing.

Telefon:

Mobil: +420604242317

Fax:

E-mail: winklers@pla.cz

Přílohy:

1. Zákres zájmového území