

## Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz

Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČ:00434132, DIČ:CZ00434132  
Zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 42807.



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Divize 03  
Nábřeží 4  
1500 00 Praha 5 - Smíchov

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Ústí nad Labem

1496/0701/20

Ing. Marek ([marek@crsusti.cz](mailto:marek@crsusti.cz))

7. 12. 2020

### Vyjádření k záměru Jez na Ohři (Kadaň – dolní) celková rekonstrukce

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz jako uživatel mimopstruhového rybářského revíru 441 044 Ohře 10, vydává souhlasné stanovisko k předložené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení s následujícími připomínkami:

- Účelem stavby je rekonstrukce jezu a vybudování rybího přechodu, opatření pro zajištění migrace ryb a mihulovců v profilu stávajícího jezu. Stávající jez bude rekonstruován v původních parametrech. Cílem stavby je minimalizovat negativní dopad vybudovaného jezu na společenstva ryb a mihulovců vyskytujících se v toku Ohře nad a pod příčnou překážkou.
- Požadujeme provádění monitoringu funkčnosti rybího přechodu po jeho výstavbě v době zkušebního provozu (zpravidla 24 měsíců) dvakrát ročně v době jarní a podzimní migrace pomocí odlovů el. agregátem. Tuto činnost může provádět odborně způsobilý subjekt v oboru ichtyologie, vlastníci patřičné platné oprávnění, se souhlasem uživatele rybářského revíru. Odlovy budou prováděny na náklady vlastníka.
- Požadujeme být průběžně přizváni k realizaci výstavby rybího přechodu na kontrolní dny.
- V případě potřeby zajistí stavebník rybího přechodu v průběhu výstavby součinnost s ČRS, z. s., SvčÚS při úpravách rybího přechodu (technické parametry a průtokové poměry).
- Celá trať rybího přechodu musí být po výstavbě striktně neustále zavodněna provozní hladinou, aby nedocházelo k přerušování obousměrné migrace. Úplné zahrazení nátoky do rybího přechodu je povoleno pouze v případě řešení technických oprav.
- Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku provozních a pohonných hmot ropného původu a také stavebních hmot, zejména cementových směsí do vodního recipientu.
- Alespoň dva týdny před plánovaným zahájením stavebních prací požadujeme oznámení této skutečnosti na adresu sekretariátu ČRS, z. s., SvčÚS, z důvodu možného zajištění slovení obsádky ryb z předmětného úseku toku a přemístění mimo úsek dotčený stavbou.
- Odlov obsádky ryb bude proveden za finanční úhradu na náklady investora.

Stavba uvedeného rybího přechodu bude napomáhajícím faktorem v dané lokalitě k účelné migraci ryb a také i jiných vodních živočichů. Jeho efektivnost se potvrdí navrženými kontrolními monitoringy.

S rybářským pozdravem



Ing. Tomáš Kava  
jednatel ČRS, z. s., SvčÚS