

VZD invest, s.r.o.

Pořadové číslo: 1184/2022-SG
Číslo jednací: 2638/15/22
Vyřizuje: Simona Goldmannová
Tel.: +420730192181, +420515282577
Email: goldmannova@vaszn.cz
Datum: 4.8.2022

Stanovisko k existenci inženýrských sítí k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení

Název stavby: Přímětice, Dobšický p., ř. km. 7,930-8,177, Přímětice, úprava koryta

Místo stavby: pozemky parc.č. viz PD

Katastrální území: Přímětice

Projektant stavby: viz výše

Investor stavby: Povodí Moravy, s.p.

Stanovisko: V blízkosti stavby se nachází vodovodní a kanalizační řad ve správě VAS, a.s. divize Znojmo. K vydání stavebního povolení i územního rozhodnutí požadujeme dodržet tyto podmínky:

- Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení kanalizace (p. Kišš 734 283 792, Ing. Vavřina 739 342 100, Ing. Zezula 607 948 415), vodovodu a vodovodních přípojek (telefon 724 893 572 od 7-14 hod.)
- Při realizaci bude dodržena ČSN 736005, její dodržení bude před zásypem odsouhlaseno pracovníky VAS zápisem do stavebního deníku. Upozorňujeme, že sítě v naší správě jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb.
- Seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou zařízení v naší správě a upozornit je, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1m před a 1m za osou vytýčeného zařízení těžili zeminu ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení v naší správě.
- Výstavbou a provozem výše uvedených stavby nesmí být ovlivněn provoz sítí v naší správě. Lože zařízení je nutno uvést do původního stavu.
- Řádně zabezpečit odkryté zařízení proti jeho poškození.
- Neprodleně oznámit VAS každé poškození vodovodu nebo kanalizace.
- Bude dodrženo stávající krytí kanalizace a všech objektů na kanalizaci
- Při křížení našich sítí budou po provedení stavby ke kontrole zařízení v naší správě a povolení zásypu přizváni pracovníci za provoz kanalizací (Ing. Vavřina 739 342 100, Ing. Zezula 607 948 415) a provoz vodovodu (Ing. Lušovský 607 273 528, p. Hlatký 607 530 216). Splnění výše uvedených podmínek bude odsouhlaseno pracovníky VAS, a.s. divize Znojmo zápisem do stavebního deníku.

Toto stanovisko platí jen pro dokumentaci ověřenou VAS, a.s. divize Znojmo a pro rozsah prací v ní uvedených. **Nedílnou součástí tohoto stanoviska je potvrzená situace stavby.**

Doba platnosti tohoto stanoviska je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Jiří Žižka
vedoucí TÚ divize Znojmo

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Znojmo
Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo
Bankovní spojení: 1702741/0100
sekretariát: +420 515 282 567, e-mail: sekretar@vaszn.cz



VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 Znojmo

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

- K Oděhčovací komora
- K Čerpací stanice
- K Retenční a dešťová nádrž
- K Výtah
- K ČOV
- K Stoka splašková
- K Stoka jednotná
- K Stoka dešťová
- K Stoka podtlaková
- K Stoka tlaková
- K Stoka výtlačná
- K Stoka zrušená
- VP Úpravná voda
- VP Šachta
- VP Vodojem
- VP Čerpací stanice
- VP Chlorovací stanice
- V Zdroj vody vertikální
- V Zdroj vody liniový
- VP Ochranné pásmo
- VP Řad
- VP Řad zrušený
- E Kabel



