


Rozvodná soustava: 3+NPE stf. 50 Hz, 400V/TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
- automatickým odpojením od zdroje
- doplňková ochrana - proudovým chráničem
- doplňujícím ochranným pospojováním

| | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|--|
| ZODP.PROJEKTANT | Ing. Zdeněk Šindler |  | | |
| VYPRACOVAL | Ing. Zdeněk Šindler | | | |
| INVESTOR | Povodí Moravy, s.p., ZHM Olomouc, U Dětského domova 236, Olomouc | | | |
| MÍSTO STAVBY | k.ú. Litovel, ř.km 248,798, Litovel | | | |
| PROJEKT: Jez na Moravě, Litovel - oprava elektrotechnické části ovládnání jezu | | | FORMÁT | 8 A4 |
| | | | DATUM | 3/2023 |
| | | | STUPEŇ | DPS |
| | | | ČÍSLO ZAK. | |
| PŘÍLOHA: SILNOPROUDÉ ROZVODY - DISPOZICE | | | MÉRITKO: 1:50 | ČÍSLO VÝKŘ. D1.4.q-05 |