

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Ondřej Hubáček
Podsedy 751/3

625 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
06-M-95/21
03.09.2021

NAŠE ZNAČKA
PM-40344/2021/5203/Mi

VYŘIZUJE
Ing. Eva Miklíková
+420 541 637 311
miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
18.10.2021

VD Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štol

(k. ú. Ludkovice; ORP Luhačovice; kraj Zlínský; HP 4-13-01-1060-2-00)

Charakteristika akce:

Dne 03.09.2021 nám byla předložena žádost o stanovisko k DSP stavby „VD Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štol“, zpracované 09/2021. Zpracovatelem dokumentace je VRV a.s. Investorem stavby je Povodí Moravy, s. p.

Předmětem dokumentace je oprava vnější hydroizolace stropu výustní části odpadní štol na VN Ludkovice za účelem zamezení průsaku povrchových vod k vnějšímu betonovému plášti štol. Oprava spočívá v odstranění stávající kamenné dlažby, která bude složena u domu hrázného (zde bude zřízeno i zařízení staveníště) a výkopových pracích pro vybudování stavební jámy v místě trasy odpadní štol. Následně bude provedeno očištění stávajícího betonu odpadní štol. Jako izolační vrstva je navržena střežovitá betonová deska, po jejích okrajích bude osazeno drenážní potrubí. Drenážní potrubí bude vyvedeno volně na terén po obou stranách schodiště kolem vývaru, kde bude osazeno sítkem proti zamezení vniku živočichů. Vývod bude opatřen drobným kamenným záhozem. Součástí prací bude také nová dlažba do betonového lože s vyspárováním a obrubníky v rozsahu stávající dlažby. V místech bez dlažby bude proveden zhutněný zásyp, ohumusování a osetí travní směsí. Závěrem bude provedena oprava degradované stěny stropu uvnitř štol.

Správcem VVT Ludkovický potok IDVT 10100554 a VD Ludkovice (HM 231816) je Povodí Moravy, s. p., závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště (Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště, úsekový technik Mgr. Martin Knot, tel: 571 425 205, mob: 601 235 696, e-mail: knot@pmo.cz).

Útvar povrchových vod: Ludkovický potok od pramene po ústí do toku Luhačovický potok
(ID VÚ: MOV_1310)

Útvar podzemních vod: Flyš v povodí Moravy - severní část (ID ÚPZV: 32221)

Stanovisko správce povodí, správce VVT Ludkovický potok IDVT 10100554 a VD Ludkovice

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce toku následující

s t a n o v i s k o :

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického

stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí