

ZÁPIS Z 1. VÝROBNÍHO VÝBORU

ve věci:	VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štol
konaného dne:	14.4.2021
za účasti:	viz prezenční listina
zpracoval:	Ing. Hubáček, Ing. Smelík

Úvodní jednání proběhlo na VN Ludkovice za účasti zhotovitele i objednatele, kde byly v rámci místního šetření odpadní štol VN Ludkovice a zájmového okolí předneseny požadavky objednatele a zjištěny další skutečnosti a informace:

- 1) V roce 2019 byla odpadní štola opravena, jednalo se však jen o povrchovou úpravu pohledových stěn
- 2) Problémy se vyskytují v podobě průsaků na stropě odpadní štol při jejím vyústění v délce cca 5m.
- 3) Po levé straně vyústění odpadní štol se nachází šachta s odběrovým potrubím surové vody
- 4) Objednatel dále požaduje v rámci projektu výměnu kamenné dlažby u vyústění štol za lomový (žulový) kámen s dostatečnou únosností (30t) pro pojezd techniky
- 5) V místě opravy se nachází el. kabel k osvětlení – nutno zjistit a přibližnou trasu uvést v PD
- 6) V blízkosti místa opravy vede el. kabel k limnigrafické stanici – nutno zjistit a přibližnou trasu uvést v PD
- 7) Zhotovitel seznámil objednatele o nutnosti provedení lokální sondy (1-2ks) ke zjištění stávajícího stavu hydroizolace odpadní štol
- 8) Vše konzultovat s TBD – Ing. Holomek 725 122 782
- 9) Příjezd ke stavbě možný z pravé strany štol po komunikaci na pozemku obce Ludkovice,
- 10) Zpracovateli byly zapůjčeny 2x PD VN Ludkovice
- 11) Zpracovateli byla poskytnuta PD „VD Ludkovice, sanace vlnolamu a pilíře od lávky“ v digitální podobě, která mimo jiné obsahuje geodetické zaměření lokality, trasu el. kabelu k novým sloupům osvětlení a výkres odpadní štol

Požadavky na objednatele:

- Zjistit polohu stávajícího el. kabelu k limnigrafu!!!

Další postup:

- Analýza poskytnutých podkladů
- Geodetické doměření objektu odpadní štol a zájmové lokality v návaznosti na poskytnuté zaměření
- Na základě zaměření budou vytipovány lokality pro provedení lokálních sond, které budou konzultovány s TBD
- Provedení sond s následným zasypáním a důkladným zhutněním
- Další VV dle potřeby

PREZENČNÍ LISTINA

k akci: VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štol

dne: 14.4.2021

Jméno, příjmení	Organizace	Podpis
Ing. Renáta Blažková	Povodí Moravy, s.p.	
TOHAŠ MACUŠEK	PO Misp.	
Martin Knot	-"-	
725 722 940 Ladislav Mačala	-"-	
732 62 2131 David Blažkoš	-"-	
Ing. Ondřej Hubáček	VRV, a.s.	
Ing. Lukáš Smelík	VRV, a.s.	
Ing. Jaroslav Hetmánek	VRV, a.s.	