

**LINEPLAN s.r.o.**  
 28. října 2663/150  
**702 00 Ostrava**

<b>LP</b>	<b>LINEPLAN s.r.o.</b> projektová činnost ve výstavbě
<b>18 -03- 2022</b>	
ZAKÁZKA č.:	

Váš dopis značky  
 026-2022-3  
 22.2.2022

Naše značka  
 ŘGS/DGS/100/Šm/277/2022

Vyřizuje/linka  
 Ing. Šmolka/339

Paskov dne  
 3.3.2022

**„Jez Ráj na Olši km 25.640“, k.ú. Darkov, Ráj – vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení**

Dne 22.2.2022 jste nás požádali o vyjádření k výše uvedené akci a svoji žádost doložili projektovou dokumentací stavby.

Sdělujeme Vám, že s předloženou projektovou dokumentací souhlasíme, svůj souhlas podmiňujeme splněním následujících podmínek:

- respektování STL plynovodu Morcinek – Stonava dn 225 v naší správě, vedení prací takovým způsobem, aby nedošlo k poškození, nebo omezení provozu tohoto plynovodu a zachování možnosti nepřetržitého příjezdu techniky k jeho trase,
- zajištění vytyčení plynovodu před započítím stavby a prokazatelné seznámení pracovníků stavby s jeho trasou,
- provádění zemních prací v ochranném pásmu STL plynovodu ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků,
- dodržení přiložených **všeobecných podmínek pro práce v blízkosti našich plynovodů**, zejména ohlášení zahájení prací min. 7 dní předem tak, abychom mohli zajistit stálý dozor firmou zajišťující bezpečný provoz tohoto plynovodu.

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

**Green Gas DPB, a.s.**  
 Rudé armády 637  
 739 21 Paskov  
 -10-

S pozdravem

Ing. Vladimír Kičmer  
 vedoucí Divize geologických služeb  
*na základě plné moci ze dne 3.1.2022*

Příl.: 1x podmínky

Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov

IČ  
 00494356  
 DIČ  
 CZ00494356

**BANKOVNÍ SPOJENÍ**  
 Komerční banka, a.s.  
 číslo účtu: 11504781/0100  
**IBAN**  
 CZ310100000000011504781

**TELEFON**  
 ústředna:  
 558 612 111  
 podatelna:  
 558 612 213

**DATOVÁ SCHRÁNKA**  
 xzxebra  
**E-MAIL**  
 podatelna@dpb.cz  
[www.dpb.cz](http://www.dpb.cz)

**Všeobecné podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu středotlakých plynovodů distribuční soustavy degazačního plynu v operativní správě Green Gas DPB,a.s.**

**Požadujeme:**

- respektování našeho STL plynovodu včetně jeho ochranného pásma (dle zák.č.458/2000 Sb.) na obě strany od půdorysu plynovodu,
- v ochranném pásmu plynovodu je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit plynovod, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
- stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit plynárenské zařízení,
- před vypracováním projektové dokumentace nechat pověřenými pracovníky naší organizace v terénu vytýčit a označit skutečný průběh plynovodu přes předmětnou parcelu, projekt bude zpracován podle tohoto vytyčeného průběhu plynovodu,
- projektant stanoví do projektu takové podmínky, aby byla zajištěna ochrana plynárenského zařízení v rozsahu daném zákonem 458/2000 Sb, ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a musí učinit veškerá opatření, aby stavební činností ani jejím následkem nedošlo k poškození plyn. Zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení naší organizace, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám,
- poklopy uzávěrů a ostatních armatur musí být přístupné po celou dobu stavební činnosti, neprodleně po jejím ukončení budou všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení řádně osazeny,
- zákaz vysazování hluboko kořenících porostů v pruhu o šířce 4 m na obě strany od osy potrubí, v rozsahu ochranného pásma plynovodu požadujeme realizaci oplocení rozebíratelným způsobem.
- písemný souhlas majitele pozemku se vstupem zaměstnanců provozovatele plynovodu za účelem provádění periodických kontrol, revizí a údržby ( ve smyslu Energetického zákona č.458/2000 Sb.) doručený pověřenému pracovníku naší organizace před započítím stavby. Za účelem odstranění možné poruchy či havárie musí být umožněn vjezd montážní a záchranné techniky na dotčený pozemek.
- **dodržení všech bezpečnostních předpisů a platné legislativy bez výjimky.**

**Ochranu bezporuchového provozu plynovodu během stavby a po jejím dokončení je investor povinen zajistit splněním především následujících podmínek:**

- písemně uvědomit plynový dispečink o zahájení prací nejméně 7 dní předem,
- před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy plynárenského zařízení a to kontrolními sondami, ručním výkopem nebo zaměřením el.magnetickým hledačem potrubí z povrchu (lze objednat u provozovatele na e-mailu [tvidlicka@homola.as](mailto:tvidlicka@homola.as) ,tel.: 775 863 047) v 7-mi denním předstihu za současného předložení situačního plánu v měřítku 1:500 nebo 1:1000 předmětné lokality) a prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce nad plynovým potrubím provádět, s vytyčenou trasou.
- **po zahájení zemních prací v ochranném pásmu plynovodu požadujeme každodenní ohlášení zda a kde budou práce prováděny, ohlášení provést na plynovém dispečinku tel.: 558 612 337,**
- **veškeré podzemní sítě budou při křížení umístěny pod plynovod v naší správě,**
- dodržení TPG 700 03, ČSN 73 6005 „ Prostorová úprava vedení technického vybavení“, zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozd. novelizací,
- zamezením pohybu mechanismů nad 3,5 tuny po nezpevněném terénu v ochranném pásmu plynovodu, v případech nutného přejezdu trasy plynovodu chránit plynovod položením betonových panelů v rozsahu ochranného pásma plynovodu,
- zemní práce do vzdálenosti 1 m na každou stranu od vnější plochy potrubí plynovodu (od místa zaměření z povrchu) budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků,
- odkrytý plynovod bude řádně zabezpečen proti poškození, a to i třetí osobou,
- v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- na vytyčenou trasu plynárenského zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskládován žádný stavební materiál či zemina. Nebude prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz plynárenského zařízení, jakož i snadný přístup k němu,
- v rozsahu ochranného pásma plynovodu nebude snižován ani navyšován terén a nebudou prováděny žádné terénní úpravy, které by vedly ke snížení, nebo zvýšení krytí plynovodu,
- ohlásit ukončení stavby a požádat pověřeného pracovníka Green Gas DPB,a.s. o kontrolu na místě samém, v případě souběhu nebo křížení s naším plynovodem před záhozem. Předání a převzetí dotčeného místa musí být doloženo zápisem ve stavebním deníku,
- **neprodleně ohlásit každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení, a to i bez výronu nebo přerušení dodávky plynu (např. poškození izolace potrubí) na plynový dispečink na tel. 558 612 337, 558 671 447,**
- veškeré náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek hradí investor,
- investor oznámí písemně před vlastní realizací činnosti v ochranném pásmu osobu, odpovědnou za dodržení těchto podmínek,

- v případě obnažení potrubí plynovodu v naší správě požadujeme odkrytí a očištění potrubí od zásepové hmoty po celém jeho obvodu v délce minimálně 1 m k provedení úplné diagnostiky dle TPG 700 02,
- v případě poškození povrchu izolačního povlaku může provozovatel vyžádat větší rozsah odkrytí a očištění potrubí k provedení odborné opravy a elektrojiskrové zkoušky izolačního povlaku, a to v nezbytně nutném rozsahu,
- zpětný zásep bude možný až po řádném provedení úplné diagnostiky a vyhovující elektrojiskrové zkoušce izolačního povlaku dle TPG 920 24,
- v případě křížení plynovodu v naší správě nově budovanou inž. sítí požadujeme zaslání geodetického zaměření v místě křížení s naším plynovodem,
- po dokončení stavby Green Gas DPB a.s. nesouhlasí s uplatněním ochranného pásma nových rozvodů v místech, kde zasahuje do stávajícího ochranného pásma zařízení Green Gas DPB, a.s. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude Green Gas DPB, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v ochranném pásmu nově budovaných zařízení,
- za stavební činnosti se pro účely těchto podmínek považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření budou činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení posuzovány podle § 68 odst.6 zákona č.458/2000 Sb. v platném znění jako činnosti bez našeho předchozího písemného souhlasu. Totéž se týká zřizování staveb v bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení podle § 69 odst.3 zákona č.458/2000 Sb. v platném znění.
- Nedodržení podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č.458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 68 téhož zákona..Kopii tohoto stanoviska zařaďte do všech paré projektové dokumentace.

12/2021