



ROZVADĚČ RD

ROZVODNICE PLASTOVÁ POD OMÍTKU, MINIMÁLNĚ PRO 60 MODULŮ,
ROZMĚR VxŠxH ...x...x100mm, BÍLÁ BARVA, SVORKOVNICE N A PE,
KRYTÍ IP30, PŘÍVOD HOREM, VÝVODY HOREM,

POUŽITÁ SOUSTAVA 3+PEN 50Hz 400/230V, TN-C-S.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

projekt: KONSTA CB, spol. s r.o. ING. ŠIMEK		profese: ING. STANISLAV ANDERLE		<div>ANDERLE</div> ING STANISLAV ANDERLE HRADCE 1, 37001 Č. BUDĚJOVICE Tel: 606343145 IČO 157 74 091	
investor: POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK, HOLEČKOVA 3178/8, 150 00 PRAHA 5					
datum: 10_2022	formát: 1_A4	č. projektu: 2117	stupeň projektu: DPS		
akce: VD HLUBOKÁ NAD VLTAVOU REKONSTRUKCE PROVOZNÍ BUDOVY S VÝSTAVBOU KRYTÝCH STÁNÍ				č. paré	
objekt: ELEKTROINSTALACE					
obsah: ROZVADĚČ RD				měřítka: ---	č. přílohy: D.1.4.a-5