

1.NP (182,60)

Stávající velin jezu

SO 01 - Vtokový objekt

SO 02 - MVE - Spodní stavba

SO 03 - MVE - Horní stavba

SO 04 - Výtokový objekt

SO 05 - Venkovní úpravy

Stávající MVE Klecany I

Legenda místností -PBR

Číslo	Komentáře
172,30 - 1. PP	
01.1	Příruční sklad - na kótě 172,30
01.2	Transformovna T2 - na kótě 172,30
01.3	El. rozvodna VN - na kótě 172,30
01.4	Transformovna T1 - na kótě 172,30
01.5	El. rozvodna NN - na kótě 172,30
01.6	Schodiště strojovny MVE - na kótě 172,30
01.7	Strojovna MVE - na kótě 172,30
01.8	Výstupní schodiště objektu MVE - na kótě 172,30
01.9	Vzduchotechnická šachta - na kótě 172,30
168,00 - 2. PP	
02.1	Vzduchotechnický prostor MVE - na kótě 168,80
02.2	Spojovací chodba - na kótě 168,00
02.4	Technický instalační kanál - na kótě 168,00
163,80 - 3. PP	
03.1	Schodiště strojovny MVE - na kótě 168,00
03.1	Podzemní prostor strojovny MVE - na kótě 163,80
03.3	Šachta HO - na kótě 162,70

Legenda

----- Požárně dělící konstrukce (ohraničení pož. úseku)

P03.01/P01.01 - II Označení požárního úseku - stupeň požární bezpečnosti

REW 45/DP1 Nejmenší požadovaná požární odolnost stavební konstrukce pro mezní stav; nejvyšší dovolený druh konstrukční části

△ Požární odolnost stropu nebo nosné stěny

EW30 DP1 Požární uzávěr; nejmenší požadovaná požární odolnost pro mezní stav; nejvyšší dovolený druh konstrukční části

→ Směr úniku

⇨ Východ na volné prostranství

△ S5 Přenosný hasicí přístroj - označení velikosti a druhu hasicího přístroje

⊗ Nouzové osvětlení

Legenda požárních tabulek a bezpečnostních značek

1 → Únikový východ (NB.4.78)

2 → Únikové schodiště vlevo/vpravo nahoru (NE.12a)

3 → Směr k dosažení bezpečí, úniková cesta (NB.4.78)

□ Odstupová vzdálenost od objektu vymezující požárně nebezpečný prostor dle ČSN 73 0804

Legenda	
-----	Požárně dělící konstrukce (ohraničení pož. úseku)
P03.01/P01.01 - II	Označení požárního úseku - stupeň požární bezpečnosti
REW 45/DP1	Nejnižší požadovaná požární odolnost stavební konstrukce pro mezní stav; nejvyšší dovolený druh konstrukční části
△	Požární odolnost stropu nebo nosné stěny
EW30 DP1	Požární uzávěr; nejnižší požadovaná požární odolnost pro mezní stav; nejvyšší dovolený druh konstrukční části
→	Směr úniku
⇒	Východ na volné prostranství
△ S5	Přenosný hasicí přístroj - označení velikosti a druhu hasícího přístroje
⊗	Nouzové osvětlení

- 1 ➡ Únikový východ (NB.4.78)
- 2 ➡ Únikové schodiště vlevo/(vpravo) nahoru (NE.12a)
- 3 ➡ Směr k dosažení bezpečí, úniková cesta (NB.4.78)

Výkresy požární bezpečnosti jsou zpracované dle požadavku Vyhl. č. 246/2001 Sb. §41 odst.3 a dle normativních požadavků č. ÚSN 01 3495  
Požadované bezpečnostní značky jsou navrženy dle ČSN ISO 3864 a ČSN 01 8013

