



STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA - POBOČKA PRAHA
Jankovcova 4, P.O. BOX 28, 170 04 Praha 7 - Holešovice

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Divize 03
Nábřežní 4
150 56 Praha 5-Smíchov

Váš dopis značky/ze dne	Naše značka	Vyřizuje/linka	Listů	V Praze dne
03-MVE-10/17/26.10.2017	9662/PH/17	Ing. Dudová/421	1	27.11.2017

Věc:

Závazné stanovisko k umístění stavby „MVE Klecany II – připojení k síti 22 kV PRE“

Státní plavební správa obdržela Vaši žádost o stanovisko k PD pro územní řízení pro stavbu „MVE Klecany II – připojení k síti 22 kV PRE“. Uvedená stavba řeší vyvedení výkonu z navrhované MVE umístěné v sousedství jezu Klecany – Roztoky včetně křížení s tokem řeky Vltavy v ř. km 37,08. Trasa kabelové přípojky VN je z nové MVE vedena jezovým tělesem s tím, že pode dnem plavebního kanálu budou kabely uloženy v chráničce DN160 řízeného protlaku. Minimální vzdálenost horního líce chráničky protlaku bude 2 m pod výhledovým dnem kanálu.

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a § 136 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

vydává

podle § 5a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů a § 149 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

souhlasné stanovisko

k předložené projektové dokumentaci ke stavbě „MVE Klecany II – připojení k síti 22 kV PRE“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Výškové umístění trasy podvrtu pode dnem plavebního kanálu bude provedeno v souladu s předloženou dokumentací.
2. Po dokončení stavby podvrtu budou na obou březích řeky umístěny signální znaky A.6 „Zákaz kotvení, vlečení kotev, lan a řetězů“.
3. Státní plavební správě bude předložena dokumentace pro stavební řízení.
4. Po dokončení stavby bude Státní plavební správě předána dokumentace skutečného provedení stavby.

Souhlas plavebního úřadu podle § 5a je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Toto vyjádření je speciálním stanoviskem Státní plavební správy jako dotčeného orgánu státní správy a má vztah pouze k plavebnímu provozu a činnostem na vodní cestě. Nenahrazuje povolení a souhlas ostatních orgánů státní správy, která jsou nutná z hlediska jiných právních předpisů a nenahrazuje také souhlas správce vodní cesty nebo vlastníka přilehlého pozemku.

Za správnost vyhotovení

Adéla
Nováková

[illegible]

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Závazné stanovisko k umístění stavby „MVE Klecany II – připojení k síti 22 kV PRE“
ID zprávy: 525569292
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 1.12.2017 v 6:18:58

Odesílatel: Státní plavební správa - pobočka Praha (Státní plavební správa), Jankovcova 4/1534, 17000 Praha, CZ
ID schránky: 5e2iuqh
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: 9662/PH/17
Naše spisová značka: Nežadáno
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

stejnopis_1.pdf (336,51 kB)

