

Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz

Dle rozdělovníku

Oprávněná úřední osoba: Ing. Pavel Martan
Telefon: 221 982 255
E-mail: podatelna@mestocernosice.cz
Počet stran: 3

V Praze dne 14.2.2018

Spis. zn.: S-MUCE 7170/2018 OŽP/V/Mar
Č. j.: MUCE 10526/2018 OZP/V/Mar-ZS

Věc: Souhlas dle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona – stavba připojení MVE Klecany II k síti 22 kV, Roztoky

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Městský úřad Černošice, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), na základě žádosti investora: Povodí Vltavy, s.p., IČ 70889953, Holečkova 3178/8, 150 24 Praha 5, CZ-NACE 36000, zastoupený společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, jako účastníka řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vydává podle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), závazné stanovisko, kterým

s o u h l a s í

se stavbou připojení MVE Klecany II k síti 22 kV, Roztoky na pozemcích parc. č. 69/1, 2474, 2592/4, 2467/6, 2475, 2476, 2477, 2478/2, 2586, 2594/1, st. č. 1218, 1219, 712, kat. ú. Roztoky u Prahy která se nachází na levém břehu, ve vyhlášeném záplavovém území řeky Vltavy (č.h.p. 1-12-02-0170-0-00, IDVT 10100001, ID VÚ DVL_0820, ř. km 37,08), podle projektové dokumentace „MVE Klecany II – připojení MVE k síti 22 kV PRE – DUR“, kterou v květnu 2017 zpracoval Ing. Oldřich Neumayer, CSc., autorizovaný inženýr pro pozemní a vodohosp. stavby, ČKAIT 1000055.

Městský úřad Černošice váže v souladu s § 17 odst. 2 vodního zákona svůj souhlas na splnění následujících podmínek:

1. Při stavbě nesmí dojít k ohrožení ani ke znečištění podzemních a povrchových vod.
2. Na stavbě a břehu řeky nebude dlouhodobě skladován stavební materiál ani odpad.
3. Stavbou připojení nesmí dojít k omezení a ohrožení provozu VD Klecany, MVE Klecany I a plavebního kanálu Roztoky a ochranné hráze Roztoky.
4. Povrchy ploch, dotčených prováděním stavby, musí být uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k navýšení pozemků.
5. Po dobu stavby bude zpracován havarijní plán a musí být k dispozici prostředky pro likvidaci případné havárie a informace o telefonních číslech na správce toku, vodoprávní úřad, ČiŽP Ol Praha, oddělení ochrany pro případné oznámení havárie.
6. Pro stavbu bude zpracován jednoduchý povodňový plán (§ 71 vodního zákona), který bude projednán s povodňovým orgánem města Roztoky, který bude projednán s povodňovým orgánem města Roztoky správcem vodního toku. Bude zpracován povodňový plán MVE Klecany II, bude aktualizován povodňový plán jezu Klecany, včetně projednání s povodňovým orgánem města Roztoky.

Odůvodnění

MěÚ Černošice obdržel dne 30.1.2018 žádost investora: Povodí Vltavy, s.p., IČ 70889953, Holečkova 3178/8, 150 24 Praha 5, zastoupený společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, o vydání vodoprávního souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona pro stavbu připojení MVE Klecany II k síti 22 kV, Roztoky na pozemcích parc. č. 69/1, 2474, 2592/4, 2467/6, 2475, 2476, 2477, 2478/2, 2586, 2594/1, st. č. 1218, 1219, 712, kat. ú. Roztoky u Prahy která se nachází na levém břehu, ve vyhlášeném záplavovém území řeky Vltavy, mimo jeho aktivní zónu (č.h.p. 1-12-02-0170-0-00, IDVT 10100001, ID VÚ DVL_0820, ř. km 37,08), podle projektové dokumentace „MVE Klecany II – připojení MVE k síti 22 kV PRE – DUR“, kterou v květnu 2017 zpracoval Ing. Oldřich Neumayer, CSc., autorizovaný inženýr pro pozemní a vodohosp. stavby, ČKAIT 1000055.

Předložená projektová dokumentace je vyvedení instalovaného výkonu 1800 kW z plánované MVE Klecany II přes kabelovou přípojku VN a rozvaděč VH v nové přípojné stanici do distribuční sítě PRE na levém břehu řeky Vltavy u plavební komory. Trasa přípojky vede z nové MVE do jezové chodby VD Klecany, pokračuje průvrtem přes stěnu levobřežního vstupu a dále výkopem mezi levobřežním pilířem jezu a plavebním kanálem, který podstupuje šikmým protlakem v chrániče DN 160. Současně s protlakem pro kabely VN přípojky bude realizován protlak pro chráničku kabelů NN pro napájení přípojné stanice. Na levém břehu budou kabely VN přípojky uloženy do výkopu v souběhu s napájecími kabely NN. Trasa je vedena souběhu s místní obslužnou komunikací. Celková délka přípojky na je 762 m, z toho část na levém břehu 527 m a část vedoucí jezovou chodbou 148 m. Přípojná betonová Kosková stanice je navržena za protipovodňovou hrází u areálu VÚAB Pharma a.s.

Souřadnice X=1033824; Y=742987.

Jedná se o stavbu, činnost, zařízení, k nimž není třeba povolení vodoprávního úřadu, která však může ovlivnit vodní poměry ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1) písm. c) vodního zákona. Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat na pozemcích, které se nacházejí ve vyhlášeném záplavovém území řeky Vltavy, je třeba ke stavbě vydat souhlas vodoprávního úřadu.

K žádosti o souhlas bylo doloženo souhlasné stanovisko správce vodního toku – Povodí Vltavy, s.p. – závod Dolní Vltava č.j. 67414/2017-242-Ka ze dne 19.12.2017, podmínky správce povodí jsou zahrnuty v podmínkách závazného stanoviska.

Stavba se nachází na levém břehu Vltavy, u VD Klecany při místní obslužné komunikaci, stavbou nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, ani k ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě.

K žádosti byly předloženy tyto doklady:

- plnou moc k zastupování ze dne 24.10.2017
- stanovisko Povodí Vltavy, s.p. – závod Dolní Vltava č.j. 67414/2017-242-Ka ze dne 19.12.2017
- seznam druhu a chráněných území a ochranných pásem
- projektovou dokumentaci MVE Klecany II – připojení MVE k síti 22 kV PRE – DUR“, kterou v květnu 2017 zpracoval Ing. Oldřich Neumayer, CSc., autorizovaný inženýr pro pozemní a vodohosp. stavby, ČKAIT 1000055.

Při posouzení otázky možnosti ovlivnění zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a k němu vydaných prováděcích předpisů předmětnou stavbou vodoprávní úřad zjistil, že žádaný souhlas je možné za podmínek uvedených ve výroku tohoto závazného stanoviska udělit.

Souhlas nenahrazuje povolení ke stavbě, zařízení nebo činností, které vydává stavební úřad podle stavebních předpisů.

Vodoprávní úřad svůj souhlas v souladu s § 17 odst. 2 vodního zákona váže na splnění podmínek, jejichž plnění zajistí investor.

Poučení

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému podle zvláštního předpisu ve věci samé.

Ing. Pavel Martan
oprávněná úřední osoba



Rozdělovník:

Účastníci řízení doporučeně:

1. Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 150 24 Praha 5, zastoupený: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 (datovou schránkou)

Na vědomí:

2. Stavební úřad Roztoky, náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky (datovou schránkou)
3. Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň (datovou schránkou)
4. město Roztoky, náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky (datovou schránkou)
5. OŽP – spisy/Mar

Kontrolováno a schváleno vedoucí odboru životního prostředí JUDr. Markétou Fialovou
 Podpis je pouze na originále písemnosti, který je založen ve spisu.



Dodaná zpráva - Detail zprávy


Věc: ZS - souhlas § 17 v.z. se stavbou MVE Klecany II - připojení k síti 22 kV PRE
kat. ú. Rozto
ID zprávy: 548548566
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 14.2.2018 v 12:29:52

Odesílatel: MĚSTO ČERNOŠICE, Riegrova 1209, 25228 Černošice, CZ
ID schránky: u46bwy4
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: MUCE 10526/2018 OZP
Naše spisová značka: S-MUCE 7170/2018 OZP
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

souhlas_§17_7170_2018.pdf (153,25 kB)



1
T.4