



Mürabell s.r.o.
kancelář Hydroka s.r.o.
Ing. Milan Müller
Nad Rážákem 15
143 00 PRAHA 4-MODŘANY
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1118896786

Lukáš Herych / 800 850 860

Děčín / 07.10. 2021

Vyjádření k projektové dokumentaci

Vážený pane Müller,

reagujeme na Vaši žádost ze dne 01.10.2021, ve které nás žádáte o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu: „**Neštěmický potok v Neštěmicích-opevnění u č.p. 237“ na p.p.č. 1113,1137,1144,1145,1149,1150,1151,1156 a 1157 v k.ú. Neštěmice** pro územní a stavební řízení.

Váš podnět jsme prověřili. Sdělujeme Vám, že na základě předložených podkladů s projektovou dokumentací souhlasíme za následujících podmínek:

- v místě stavby se nachází nadzemní vedení nízkého vedení do 1kV, která nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN EN 50110–1 ed. 2.
- stavbou nebude narušena statika podpěrného bodu nadzemního vedení nízkého napětí v majetku ČEZ Distribuce a.s. V případě zemních prací blíže než 1 metr v každém směru od podpěrných bodů nízkého napětí v majetku ČEZ Distribuce a.s., požadujeme provedení statického zajištění v místě stavby.
- v případě, že budou probíhat manipulační práce v blízkosti nadzemního vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s. stavebník požádá vlastníka vedení společnost ČEZ Distribuce a.s. o vypnutí vedení na dobu nezbytně nutnou, tak aby práce v blízkosti vedení byly prováděny za beznapěťového stavu.
- naše společnost nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek

Souhlasíme s vydáním územního souhlasu a stavebního povolení při dodržení výše uvedených podmínek.

Toto vyjádření je závazné a slouží k územnímu a stavebnímu řízení. Jeho platnost je 1 rok od data vydání, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující dobu platnosti našeho stanoviska.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860,
Linka pro hlášení poruch: 800 850 860 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na naší Zákaznické lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, při hovoru s operátorem uvádějte laskavě naši značku ze záhlaví dopisu.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ing. Koten', with a stylized flourish at the end.

Ing. Vladimír Koten
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – Sítě Sever
ČEZ Distribuce