



- ④ ŽELEZOBETONOVÁ ŘÍMSA  
- beton C30/37 - XF4  
- vyztužena betonářskou ocelí B500B  
- horní líce skloněn 4%
- ⑧ ZPĚTNÝ ZÁSYP - místním materiálem  
- hutněno na  $I_d = 0,90$   
- zásyp prováděn a hutněn po vrstvách mocnosti max. 200 mm
- ⑨ OPEVNĚNÍ DNA - kamenný zához  
- zához z kamenů o velikosti středního zrna min. 400 mm  
- prosypáno substrátem z původního dna
- ⑩ PŘEZDĚNÍ KORUNY - použito žulové kamenivo  
- stávající betonové římsy budou odstraněny  
- koruna zdi bude přezděna v rozsahu cca 300 - 400 mm
- ⑪ HLOUBKOVÉ PŘESPÁROVÁNÍ  
- ruční vyškrábnutí spár na hloubku 70 mm  
- nové vyspárování na MC30
- ⑫ PODBETONOVÁNÍ PATY STÁVAJÍCÍCH ZDÍ  
- kaverna pod zdi bude vyčištěna, základová spára prohloubena cca 650 - 700 mm pod dno  
- podbetonování provedeno betonem třídy C30/37 - XF3  
- prováděno vždy pouze po záběrech délky max. 2,0 m  
- není přípustné otevřít výkop v délce více než 2,5 m
- ⑬ ODTĚŽENÍ SEDIMENTU

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....19/243  
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....③

SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Odpor. proj.:	Ing. M. Komín		<div><b>AZCONSULT<sup>®</sup></b> spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001</div>		
Vypracoval:	Ing. P. Vít				
Kontroloval:	Ing. J. Šíma				
Kraj:	Ústecký	Místo:			Mikulášovice
Objednatel:	Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov				
<b>Akce:</b> Rekonstrukce a oprava Mikulášovického potoka v Dolních Mikulášovicích v ř. km 1,0 - 2,0 <b>Objekt:</b> SO 05 - ř. km 1,847 63 - 1,927 73 <b>Výkres:</b> Vzorový řez O-O			<b>Zn. souboru:</b> ...		
			<b>Stupeň:</b> DSJ	<b>Formát:</b> 2 x A4	
			<b>Č. zak.:</b> 19/243	<b>Č. paré :</b>	
			<b>Datum:</b> 07/2020		
			<b>Měřítko:</b> 1 : 25	<b>Č. přílohy:</b> D.05.2.2	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.					